



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Съобщение на основание чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС/ (приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., Обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г., посл. изм., бр. 9 от 30 януари 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.)

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение:

„Изграждане на парокотелна централа, изпарителна инсталация и горивно стопанство 10 м³ за пропан-бутан“ в УПИ III-541,540,539,538,540, кв. 46 по плана на с. Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик

с възложител: „ЕКО-Ф“ ЕАД

РИОСВ-Пазарджик приема представената от възложителя документация за горепосочените инвестиционни предложения като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) (посл. изм. и доп., бр. 42 от 7.06.2022 г., в сила от 7.06.2022 г.) и чл. 4, ал. 1 на *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* /Наредбата за ОВОС/ (посл. изм., бр. 9 от 30 януари 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) и чл.10, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС)(обн. ДВ, бр.73 от 11.09.2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018 г.).

Във връзка с това РИОСВ-Пазарджик информира за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС):

Предмет на настоящото ИП е изграждане на нова парокотелна централа, изпарителна инсталация и горивно стопанство 10 м³ за пропан-бутан, необходими за обслужване на производствената дейност на съществуващо млекопреработвателно предприятие, в УПИ III-541,540,539,538,540, кв. 46 по плана на с. Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик.

Парокотелната инсталация ще се изгради на площ от 92 м² и в нея ще се разположат:

- Два парни котела (1 работен и 1 резервен), всеки с номинална входяща топлинна мощност 875 kW и парапроизводство 1250 кг за един час. Котлите ще са окомплектовани с високоефективни автоматични моноблокови горелки, работещи на с изпарен газ пропан-бутан. Димните газове от всеки котел ще се отвеждат, чрез самостоятелен димоотвод и комин с диаметър 300 мм и височина над пода на котелното помещение 15 м.

- Монтаж на кондезно стопанство и инсталация за омекотяване на добавъчна вода.

- Горивото ще се съхранява в течно състояние в стоманен резервоар с обем 10 м³, монтиран в бетонов саркофаг с външни размери 8x4,2 м, засипан с пясък до 20 см. За целта ще се изгради горивно стопанство с площ 33,6 м², като зареждането на резервоара с гориво ще се осъществява от газовози позициониращи се в съществуващия тупик ил на свързаната прилежаща улица. Обемът на съоръжението за съхранение на пропан-бутан е 10 м³. При разрешено запълване на резервоара до 85 % и обемно тегло на веществото 557,3 кг/м³, общото

максимално тегло пропан-бутан ще бъде 4,73705 тона.

– За осигуряване на изпарен газ за горелките с необходимото налягане ще се монтират електрически изпарител и газорегулираща инсталация, монтирани на бетонова площадка под метален навес с площ 10 м². Връзката от резервоара до изпарителя и от него до газорегулиращата инсталация ще бъде от стоманени безшевни тръби. Връзката от газорегулиращата инсталация до котелното ще е чрез подземен газопровод от тръби, изработени от полиетилен висока плътност. Полагането на подземния газопровод ще е в траншея с дълбочина 1 м. и ширина 40 см.

Реализацията на инвестиционното предложение не предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура. Същото ще се реализира в рамките на съществуващо млекопреработвателно предприятие.

Ще се използва вода от собствен водоизточник в съответствие с Решение № РР-4392/14.10.2021 г. за водовземане от подземни води на БДИБР и от съществуващата водопроводна мрежа на с. Карабунар. Консумацията на студена вода за промишлени нужди в парокотелната централа ще бъде:

- за един час - 640 l/h;
- за един работен ден – 3075 l/d.

Формираната отпадъчната вода за промишлени нужди от парокотелната централа ще е:

- за един час – 515 l/h;
- за един работен ден – 2094 l/d.

Отпадъчните условно чисти води без наличие на вредни и опасни вещества ще се заустват в канализационната система на с. Карабунар след третиране в локално пречиствателно съоръжение на база сключен договор с „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик.

Отпадъците, генерирани по време на строителството ще се третират съгласно одобрен план за управление на строителни отпадъци (ПУСО).

Така заявено инвестиционното предложение представлява разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2, което самостоятелно попада в обхвата на Приложение № 2, т. 3, буква „а“ на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от него подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР):

ИП попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)* (посл. доп. ДВ. бр. 70 от 20 Август 2024 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.).

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологично разнообразие (ЗБР)*. Най-близко разположената защитена зона е BG0000578 „Река Марица“, от която имота отстои на не по-малко от 2.85 км.

Съгласно чл. 31, ал. 4 от *ЗБР*, оценката за съвместимост ще се извърши през процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-419-(4)/11.07.2025 г.

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено и до Община Септември и Кметство с. Карабунар