



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... ПД-01-442-01).....

гр. Пазарджик, ... 03.07. ... 2025 г.

ДО

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД

ГР. СОФИЯ, Р-Н ВИТОША

УЛ. „ЦАР БОРИС III“ № 201

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Възстановяване на вертикален габарит в междустълбие № 22-23 на съществуваща ВЛ 110 kV „Ровно“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02837.11.1096 по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-442/02.07.2025 г.

Във връзка с Ваше уведомление по чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)* (посл. изм. ДВ. бр. 9 от 30 Януари 2024 г.), което се приема и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), на основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на ИП е възстановяване на вертикален габарит в междустълбие № 22-23 на съществуваща ВЛ 110 kV „Ровно“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02837.11.1096 по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, който е връзка на п/ст „ВЕЦ Батак“ и п/ст „Широка поляна“.

При експлоатацията на електропровода са констатирани проблеми с вертикален габарит при обледеняване на проводниците. За целта в междустълбие № 22 и № 23 е необходимо да се вгради нов стълб с индекс „а“ - № 22а (съкратено обозначение – Н.13.В), с активна височина до точката на окачване от 13 м. Изолацията на ВЛ в участъка е изпълнена с единични носители и опъвателни вериги за 110 kV, окомплектовани с изолаторни елементи ПС-120В по 8 бр. за носителните и 9 бр. за опъвателните, а на новия стълб включва монтиране на носителни изолаторни вериги, съставени от по 8 бр. стъклени изолаторни елемента U120В.

На стълбовете в разглежданото опъвателно поле няма монтирани виброгасители. Заземяването на новия стоманорешетъчен стълб се изпълнява посредством едно отклонение с шина 40x4 мм. Връзката на заземителната шина с новия стълб се осъществява чрез болтово съединение. Сфазирането не се променя. Обектът не е застрашен от пожар и експлозия.

Дължината на целия електропровод е 20 050 км, а опъвателното поле, в което попада габарита спрямо терена е 1 764 км. Междустълбие № 22-23 е с дължина 246 м. Електропроводът е съществуващ и не се излиза от учредения габарит и осъществената просека.

Отпадъците, генерирани при реализацията на ИП, ще се управляват съгласно утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от *ЗООС* процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Елементите на ИП не попадат в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

Елементите на ИП попадат в границите на две защитени зони от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*, както следва:

- BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед № РД-278/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 45/2021 г.) и включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с решение № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.);
- BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД-835/17.11.2008 г. (ДВ, бр. 108/2008 г.) и актуализирана със заповед № РД-890/26.11.2013 г. (ДВ, бр. 107/2013 г.) на министъра на околната среда и водите.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от *Наредбата за ОС*, се установи, че ИП е **допустимо** спрямо режимите на защитени зони BG0001030 „Родопи-Западни“ и BG0002063 „Западни Родопи“.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Възстановяване на вертикален габарит в междустълбие № 22-23 на съществуваща ВЛ 110 kV „Ровно“ в ПИ с идентификатор 02837.11.1096 по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

