

**ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ – ПАЗАРДЖИК
ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ – 2018 ГОДИНА**

№	Дата	Постъпил сигнал	Описание	Предприети действия	Последващ контрол
1	02.11.2018г	„Зелен телефон”	Замърсяване с пяна на река Стара река, по поречието ѝ между гр. Пещера и с. Бяга.	Извършен е оглед на посочения в сигнала участък от реката. Взети са водни проби под моста за с. Бяга, под моста в гр. Пещера и от точковите източници. Резултатите от анализите им сочат превишение на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) в пробите от изход ПСОВ на „Биовет”АД. Изпратена е покана по чл. 40 от ЗАНН за изясняване на случая и съставяне на АУАН.	Съставен е АУАН - № 47/11.12.2018 г.
2	02.11.2018г	„Зелен телефон”	Образуване сметища в местностите „Стопански двор”, Изкилик”, „Стара мера” и „Нова мера” - с. Ковачево, заради липса на контейнери за смет.	Съвместна проверка с еколога на община Септември регистрира замърсявания с отпадъци в посочените местности. На Община Септември е дадено предписание за почистването им със срок 03.01.2019 год. Предстои последващ контрол.	
3	05.11.2018г	„Зелен телефон”	Монтиране на климатици без необходимия сертификат за фреони от „Хоумар”ЕООД-Пазарджик.	Проверката установи, че „Хоумар”ЕООД извършва само търговска дейност - продажба на климатици. Монтажът и сервизното обслужване се извършват от други фирми, с които са сключени договори. Дадено е предписание да се представят в РИОСВ-Пазарджик.	Предписанието е изпълнено. Представено е копие на договора – КД-03-135/04.12.2018
4	06.11.2018г	„Зелен телефон”	Изхвърляне на джибри в реката от ракиджийницата в с. Елшица.	Проверката не установи изхвърляне на джибри в реката. На оператора са дадени три предписания. Предстои последващ контрол.	Извършен последващ контрол не установи изтичане на отпадъчни води и наличие на

					джибри в реката. Две от предписанията са изпълнени - КП-05-98/11.12.2018 г., а третото е с неизтекъл срок и ще бъде проверено допълнително.
5	24.11.2018г	„Зелен телефон”	Пяна в р. Стара река, по поречието между гр. Пещера и с. Бяга.	При проверка по поречието в указания участък на р. Стара река са взети водни проби при пешеходен мост в гр. Пещера, при шосеен мост, преди с. Бяга и от точковите източници на заустване на отпадъчни води в района - изходите на ПСОВ на „Биовет”АД и на ГПСОВ. Визуално се потвърди наличие на пяна. Анализът на резултатите от пробовземането установи превишение на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) в пробите от изход ПСОВ на „Биовет”АД. Изпратена е покана по чл. 40 от ЗАНН за изясняване на случая и съставяне на АУАН.	Съставен е АУАН - № 46/11.12.2018 г.