



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околна среда и водите – Пазарджик

Изх. № *100-08-35*.....

гр. Пазарджик *29.09*.....2020 г.

УТВЪРДИЛ:

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик



ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНИ ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ
НА
„СВИКОМ“ АД, СВИНЕКОМПЛЕКС С. АПРИЛЦИ

Дата на проверките:

- 30.08.2020 г. и съставен КП № 05-69/30.08.2020 г.
- 31.08.2020 г. и съставен КП № 05-70/31.08.2020 г.
- 08.09.2020 г. и съставен КП № 05-74/08.09.2020 г.

Цел на проверката:

Проверка във връзка с постъпил сигнал в РИОСВ-Пазарджик, Вх. № С-109/30.08.2020 г. за наличие на черно оцветяване на водата в р. Елшишка, с миризма на амоняк.

Обхват на проверката:

Извърши се проверка по поречията на р. Елшишка и р. Тополница, производствената площадка на „Свиком“ АД, оператор на инсталация за интензивно отглеждане на свине, с издадено КР с Решение № 374-Н1-И0-А2/2018 г. и лагуни за съхранение на торови маси (извън площадката, на която е разположена инсталацията с издадено КР).

Резултати и заключения:

1. Извършена е проверка на открития канал от производствената площадка към лагуна № 1 и открития канал към опашката на язовира. Установи се:

- изтичане на производствени води, смесени със странични животински продукти, течна фракция от ферментационен продукт към лагуната.

- открития канал за производствени води е запълнен с утайки и торови маси и ферментационен продукт.

- взета е водна проба от отпадъчните промишлени води смесен с ферментационния продукт: 11:20h., черен цвят, рН $7,90 \pm 0,03$, разтворен O_2 - 0,30 mg/l, температура – 25,7° С, наситеност O_2 - 2 %, електропроводимост – $1850 \pm 153 \mu S/cm$. Водната проба е взета от

отпадъчни води, смесени с ферментационен продукт, отичащи от лагуните и заустени в дерето отиващо към р. Елшишка.

- земно-насипвна лагуна № 1 е запълнена до кота на преливане. В западната част на лагуната има преливане на отпадъчни води към р. Елшишка. Установи се, изтичане на отпадъчни води от лагуна № 3 към р. Елшишка.

2. Извършен е оглед на р. Елшишка, взета водна проба от мостта в с. Априлци. На място са измерени следните характеристики: 11:45h., с черен цвят, рН $7,89 \pm 0,03$.

3. Направен е оглед на р. Елшишка преди вливане в р. Тополница: рН 7,78, тъмносив цвят.

3. Взета е водна проба от р. Тополница при с. Драгор, след вливане на р. Елшишка в 12.25 ч., с показатели: с тъмносив цвят и рН 7,69.

4. Взета е водна проба от р. Тополница при с. Юнаците, преди вливане на р. Елшишка от моста в 12.40 с рН 8,18, без специфично оцветяване и без мирис.

5. Взета е водна проба от р. Марица след вливането на р. Тополница в р. Марица в 13.10 с рН $8,08 \pm 0,03$ без цвят и без мирис.

Резултатите от протоколите ще бъде коментирани от експерти на БД ИБР.

Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

Сигналът е основателен, и на оператора е дадено предписание за незабавно преустановяване изтичането на производствени води и течна фракция ферментационен продукт към р. Елшишка.

Последващ контрол:

На 31.08.2020 г. е извършен последващ контрол на даденото предписание с КП № 05-69/30.08.2020г. и е съставен КП № 05-70/31.08.2020г. Установено е, че е преустановено изтичането към р. Елшишка и операторът е предприел мерки за почистване на лагуна № 1. Дадени са три нови предписания във връзка с поддръжка на лагуните (невключени в обхвата на КР), същите са проверени и изпълнени с КП № 05-74/08.09.2020 г.

Резултатите от пробонабирането ще се коментират с БД ИБР-Пловдив и ще се предприемат съответните действия.