



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № КД-01-3701

гр. Пазарджик, 02.09. 2013 г.

ДО
ОБЩИНА РАКИТОВО
ГР. РАКИТОВО
УЛ. „ИВАН КЛИНЧАРОВ“ 57

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа квартал Запад, гр. Ракитово, община Ракитово“, внесено с уведомление с вх. № КД-01-3701/15.08.2013 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № КД-01-3701/15.08.2013 г. за горепосоченото инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа квартал Запад, гр. Ракитово, община Ракитово“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предвижда се инвестиционното предложение да се осъществи в три етапа:

- първи етап – изграждане на вътрешна водопроводна мрежа на квартал Запад – висока зона;
- втори етап - изграждане на вътрешна водопроводна мрежа на квартал Запад – ниска зона;
- трети етап - изграждане на вътрешна водопроводна мрежа на квартал Запад – довеждащ водопровод.

Довеждащият водопровод се предвижда да бъде с дължина 1346 м. Предвидено е да се изпълни от полиетиленови тръби, висока плътност, с повишена устойчивост на разпространение на пукнатини. Предвижда се полагането им в изкоп с дълбочина 1.60 м.

Довеждащият тръбопровод ще премине през територии от държавен горски фонд и частни и общински земеделски земи. Трасето на довеждащия водопровод е съществуващо, с настоящото инвестиционно предложение ще се извърши подмяна на тръбната мрежа. Предвижда се частично доизграждане на водопроводната мрежа, вътре в населеното място.

Трасето, обект на ИП, не попада в границите на защитени територии съгласно *Закона за защитените територии*.

Част от трасето – около 150 м, попада в защитена зона от мрежата „НАТУРА 2000“ - BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661 /2007 г. (ДВ, бр.85 /2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентирани по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при осъществяването му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, в частност върху защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа квартал Запад, гр. Ракитово, община Ракитово“, внесено с вх. № КД-01-3701/15.08.2013 г.” е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Пазарджик за промените.

С уважение,

Велина Витекова

Директор на РИОСВ – Пазарджик

