



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изм. №

КД-01-765

гр. Пазарджик, 12.03.2014 г.

ДО

Г-Н ИВАН ЕВСТАТИЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА

ГР. СТРЕЛЧА 4530

ПЛ. „ДРУЖБА“ № 2

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция на улично платно и направа на нов водосток при о.т.26 на ул. „20-ти април“, гр. Стрелча“, внесено с уведомление с вх. № КД-01-765/25.02.2014 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЕВСТАТИЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № КД-01-765/25.02.2014 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

ИП предвижда реконструкция на ул. „20-ти април“ в гр. Стрелча, която ще включва премахване на съществуващ тротоар и построяването на нов на негово място. За да се стабилизират тротоарната настилка в края си към дворищната регулация се предвижда да се укрепи с излят бетон марка С16/20, с размери - 20/10 см. Предвидено е да се положат нови бетонови бордюри - 18/35/50 см от към страната на тротоара, ляво и дясно от km 0+000 до km 0+64.0. Съществуващият бордюор се предвижда да се извади и премахне.

Предвидено е изграждане на нов тротоар от km 0+000 до km 0+64.00 - ляво и дясно с настилка от бетонови плочи. Конструкцията на тротоара ще е от бетонови плочи – 4 см; трошен камък с фракция 0-5 mm – 6 см; трошен камък с фракция 8-20 mm – 20 см; уплътнена земна основа. С цел обезопасяване на пешеходците ще се постави пешеходен парапет, закрепен върху стоманобетонов елемент. Началото и края на пешеходният парапет е от km 0+17 до km 0+41 – ляво и от km 0+32 до km 0+44 – дясно.

Предвижда се изцяло премахване на съществуващата асфалтова настилка и пласта под нея на дълбочина 40-50 см и полагане на нова настилка. Съгласно вида и натоварването от автомобилният поток е избрана следната пътна конструкция: плътен асфалтобетон тип "А" – Е=1200 Мра – 4 см; непътен асфалтобетон (биндер) – Е=1000 Мра – 4 см; трошен камък с подбр. зърном. фракция 0-63 mm – Е=300Мра – 40 см; уплътнена земна основа – Е=30 МРа.

Предвижда се разрушаване на съществуващият тръбен водосток Ø100 см и изграждане на нов правоъгълен водосток L=2 m, както и на напречен отводните Ø50 см с

по два улични оттока от всяка страна. Заустването на напречният отводнител е предвидено да се извърши в крилото при втока на новият правоъгълен водосток $L=2$ m.

Площадката на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е BG0001389 „Средна гора“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с Решение № РМС 661 от 16.10.2007 г. (ДВ бр. 85 от 23.10.2007 г.), от която отстои на не по-малко от 0,7 km.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и не подлежат на регламентирания по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0001389 „Средна гора“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Реконструкция на улично платно и направа на нов водосток при о.т.26 на ул. „20-ти април“, гр. Стрелча“ е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,


КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ - Пазарджик