



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите  
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № КА-01-33 .....

гр. Пазарджик, 08.01 2013 г.

ДО  
Г-Н НИКОЛА БЕЛИШКИ  
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ  
ГР. ПАНАГЮРИЩЕ  
ПЛОЩАД „20-ТИ АПРИЛ” № 13

**Относно:** Инвестиционно предложение (ИП) „Ремонт и саниране на напорен резервоар 3000 куб. м. от водопроводната мрежа на гр. Панагюрище”, внесено с уведомление с вх. № КД-01-33/04.01.2013 г.

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БЕЛИШКИ,

Във връзка с внесената документация с вх. № КД-01-33/04.01.2013 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, Ви уведомявам следното:

ИП предвижда ремонт и саниране на напорен резервоар 3000 куб. м. от водопроводната мрежа на гр. Панагюрище. Съоръжението представлява съществуващ покрит вкопан двукамерен цилиндричен стоманобетонен резервоар с обем на камерите по 1500 куб. м. и суха камера, намираща се между две водни мокри камери. Ще бъдат подменени съществуващите стоманени тръбопроводи и техните фланшови съединения, спирателни кранове и измервателни уреди (дебитомер) в крановата камера, като по този начин се удължи експлоатационната годност на тръбните системи с цел безпроблемно и пълноценно функциониране на съоръжението. Предвижда се възстановяване и хидроизолиране на резервоар 3000 куб. м. за питейна вода с цел удължаване на експлоатационната му годност. Ще бъде извършени ремонт и възстановяване на конструктивната цялост на стоманобетонни плочи и колони, отстраняване на пукнатини, издатини и вдлъбнатини, полагане на хидроизолационно покритие по вътрешните стоманобетонни елементи.

Площадката на ИП не попада в граници на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии* и защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000” по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*.

Съгласно чл. 31, ал. 1 от *Закона за биологичното разнообразие*, планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или необходими за управлението на защитените зони, и които поотделно или във взаимодействие с други планове, програми, проекти или инвестиционни предложения могат да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони, се подлагат

на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на съответната защитена зона.

Така заявено ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираният в глава шеста от Закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка. Предвид горното ИП не попада както в обхвата на чл. 2, ал. 1 т. 1, така и в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС).

Предвид местоположението и характера на инвестиционното предложение, няма вероятност от въздействия върху защитени зони, поради което не следва да се провежда процедура по реда на глава втора или трета от Наредбата за ОС.

Настоящото съгласуване се отнася само за инвестиционно предложение „Ремонт и саниране на напорен резервоар 3000 куб. м. от водопроводната мрежа на гр. Панагюрище” в заявените параметри и местоположение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото съгласуване, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

**ИНЖ. НИКОЛАЙ ЛУЛОВ**  
Директор на РИОСВ - Пазарджик

