



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик


Изх. № РД-10-8.....

гр. Пазарджик, 14.04.....2025 г.

УТВЪРДИЛ;

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик



ДОКЛАД

**ЗА ИЗВЪРШЕНА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА
НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - П“ ЕООД**

Дата на проверката: 13.03.2025 г.

Обект: Градска пречиствателна станция за отпадни води, гр. Панагюрище

Стопанисван от: „Водоснабдяване и канализация - П“ ЕООД, гр. Панагюрище,
ул. „Алеко Богориди“ № 7, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик

Място на извършване на проверката: гр. Панагюрище, ПИ 55302.107.301,
местност „Мрамор“

Основание за извършване на проверката: чл. 154 от ЗООС (Обн. ДВ, бр. 25 от 25.09.2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 70 от 20.08.2024 г.), Годишен план за контролна дейност на РИОСВ – Пазарджик за 2025 г. и Заповед № РД-08-16/17.02.2025 г. на директора на РИОСВ – Пазарджик.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- води
- отпадъци

Цел на проверката:

Планов текущ контрол по спазване на изискванията на:

- Закон за водите (ЗВ);
- Закона за управление на отпадъците;
- Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Основна дейност на обекта:

Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за битово-фекални води на гр. Панагюрище

Извършени дейности по контрола:

- Проверка на съоръжения на ПСОВ:

1. Груба решетка и пясъкозадръжател;
2. Комбинирано съоръжение;
3. Биобасейн с регенерация на активната утайка;
4. Вторичен утайтел;
5. Утайкоуплътнител на излишната активна утайка;
6. Анаеробен стабилизатор с утайкоуплътнител
7. Лентова филтър преса;

- Проверка на площадките за предварително съхраняване на образуваните отпадъци;

- Проверка на документи, изискващи се по закон или подзаконов нормативни актове и имащи отношение към опазване на околната среда.

Констатации от проверката по компоненти и фактори:

На обекта се пречистват битово-фекалните отпадъчните води (БФОВ) на гр. Панагюрище. Технологиията на работа ПСОВ е на биологично пречистване с аерация и рециркулация на активната утайка на БФОВ на гр. Панагюрище. Няма промяна в технологичната схема на пречистване на ПСОВ.

1. Компонент „Води“

При проверката на пречиствателните съоръжения не се констатираха отклонения от технологичния режим. ПСОВ – гр. Панагюрище работи на автоматичен режим съгласно утвърдената технологична схема.

Операторът извършва собствен мониторинг на отпадъчните води с честота и показатели, определени в разрешително за заустване №33140232/10.10.2017 г. Протоколите се представят в срок в РИОСВ – Пазарджик. Получените резултати не показват превишаване на ИЕО поставени в разрешителното за заустване. В срок е подаден докладът по чл.48, ал.1, т.12 от ЗВ. Дружеството е подало заявление за продължаване на срока на разрешителното за заустване.

При проверката и на основание Заповед № РД-1062/13.12.2024 г. на Министъра на околната среда и водите за обекти формиращи отпадъчни води и зауствени в повърхностен воден обект е взета съставна водна проба от изход на ПСОВ преди заустване в р. Панагюрска Луда Яна в 11,30 ч. и 14,15ч. с рН 6,89, температура 13,8°С, електропроводимост 774 µS/cm. Анализът на получените физико-химични показатели не показват превишение на ИЕО, поставени в разрешителното за заустване. Операторът изпълнява поставените условия в разрешителното №33140232/10.10.2017 г.

Няма разливи или течове на отпадъчни води по площадката и/или извън нея.

2. Фактор „Отпадъци“

Дружеството притежава регистрационен документ №07-РД-323-00/08.12.2016г. за третиране на отпадъци издаден от Директора на РИОСВ-Пазарджик.

Площадката е оградена, охраняема с изградена инфраструктура и осигурени комуникации.

На площадката са налични отпадъци от пясъкоуловители и от решетки и сита, които се съхраняват разделно в обособени контейнери, обозначени с табели с код на отпадъка.

На площадката се извършва дейност по предварително третиране – механично обезводняване /уплътняване/ на отпадъци от утайки в центрифуга. Същата е разположена в закрито помещение, с бетониран под с изградени сифони за улавяне на течове. Отпадъчните води, отделени от центрифугата се връщат за пречистване на вход в пречиствателната станция.

Образуваната обезводнена утайка след центрифугата се предава за оползотворяване на компостиращата инсталация в гр.Панагюрище въз основа на писмен договор по чл.8, ал.1 ЗУО.

Водят се отчетни книги по отпадъците по Приложение № 1 и Приложение № 4 в НИСО. Допусната е техническа грешка при отчитане на количеството на третираната утайка за месец 01.2025г. в отчетната книга по Приложение № 4, за което са дадени разяснения.

Проверени са условията, поставени в регистрационния документ по чл.35 ЗУО за извършване на дейности по третиране на отпадъци. Не е констатирано неизпълнение.

Предписания:

Няма дадени предписания.

Заключение:

Операторът спазва изискванията на нормативната уредба в областта на екологичното законодателство.