



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № КА-10-11

гр. Пазарджик, 29.04.2025 г.

УТВЪРДИЛ:

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик



ДОКЛАД

ЗА ИЗВЪРШЕНА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И СТРОИТЕЛСТВО“ ЕООД, гр. ПЕЩЕРА

Дата на проверката: 18.03.2025 г.

Обекти:

1. Градска пречиствателна станция за отпадъчни води, гр. Пещера
2. Градска пречиствателна станция за отпадъчни води от с. Радилово и с. Капитан Димитриево.

Стопанисван от: „Водоснабдяване, канализация и строителство“ ЕООД, гр. Пещера, ул. „Димитър Горов“ №14-16, общ. Пещера, обл. Пазарджик

Място на извършване на проверката: гр. Пещера, местност Лъката, УПИ III и с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, местност Сухи ливади, УПИ I/-29

Основание за извършване на проверката: чл. 154 от ЗООС (Обн. ДВ, бр. 25 от 25.09.2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 70 от 20.08.2024 г.), Годишен план за контролна дейност на РИОСВ – Пазарджик за 2025 г. и Заповед № РД-08-16/17.02.2025 г. на директора на РИОСВ – Пазарджик.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- води
- отпадъци

Цел на проверката:

Планов текущ контрол по спазване на изискванията на:

- Закон за водите (ЗВ);
- Закона за управление на отпадъците;
- Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подзаконовни нормативни актове.

Основна дейност на обекта:

Пречиствателни станция за отпадъчни води (ПСОВ) за биологично пречистване на отпадъчните води от с. Радилово, с. Капитан Димитриево и гр. Пещера.

Извършени дейности по контрола:

Проверка на съоръжения на ПСОВ с. Капитан Димитриево:

- Груба решетка;
- Черпателен резервоар с потопяеми помпи;
- Ротационни сита;
- Вертикален пясъкозадържател;
- Изравнителен резервоар;
- Утайкоуплътнител на излишната активна утайка;
- Ретензионен резервоар с дебитомер;
- Биобасейн с обособени зони за нитрификация и денитрификация;
- Мембранен биореактор с рециркулация на активната утайка;

Проверка на съоръжения на ПСОВ гр. Пещера:

- Груба решетка и пясъкозадържател;
- Комбинирани съоръжения №1 и №2;
- Биобасейн с регенерация на активната утайка;
- Вторичен утайтел;
- Утайкоуплътнител на излишната активна утайка;
- Анаеробен стабилизатор с утайкоуплътнител
- Лентова филтър преса;

Оглед на площадките за предварително съхраняване на образуваните отпадъци

Проверка на документи, изискващи се по закон или подзаконов нормативни актове и имащи отношение към опазване на околната среда;

Контрол по чл.151, ал.4, т.2 от ЗВ, в това число и изпълняване на условията поставени в съответното разрешително за заустване.

Констатации от проверката по компоненти и фактори:

I. Градска пречиствателна станция за отпадъчни води от с. Радилово и с. Капитан Димитриево

1. Компонент „Води“

На обекта се пречистват битово-фекалните отпадъчните води (БФОВ) на селата Радилово и Капитан Димитриево. Технологиите на работа на ПСОВ включва биологично пречистване с предварителна денитрификация, последваща нитрификация и мембранни модули. При направения оглед на пречиствателните съоръжения не се констатираха отклонения от технологичния режим. В момента на проверката ПСОВ работи на автоматичен режим. Не се констатираха разливи и течове на БФОВ по площадката и извън нея.

Отпадъчните води се заустват в р. Пишманка съгласно разрешително за заустване №33140207/05.10.2017г. издадено от БД ИБР, гр. Пловдив. Операторът е в процедура по продължаване срока на разрешителното за заустване.

При проверката и на основание Заповед № РД-1062/13.12.2024 г. на министъра на околната среда и водите е взета съставна водна проба от изход на ПСОВ преди заустване в р. Пишманка в 11,00ч. с рН 7,59 без цвят и без мирис. Анализът на получените физико-химичните показатели на взетата водна проба не показват превъзходение на ИЕО поставени в разрешителното за заустване №33140207/05.10.2017г.

Операторът извършва собствен мониторинг на отпадъчните води от акредитирана лаборатория. Протоколите се представят на тримесечие в РИОСВ-Пазарджик. Резултатите от тях не показват отклонения от заложените индивидуални емисионни ограничения (ИЕО) поставени в разрешителното за заустване.

По отношение на изпълнение на условията в разрешителното за заустване – в срок е подаден доклада по чл.48, ал.1, т. 12 от ЗВ. За измерване количеството на отпадъчните води има монтирано измервателно устройство. До пункта за мониторинг е осигурен постоянен и безопасен достъп. Протоколите от собствения мониторинг се предоставят в РИОСВ-Пазарджик в срок с честота и показатели определени в разрешителното за заустване. Оператора спазва поставените условия в разрешително за заустване №33140207/05.10.2017г. издадено от БД ИБР-гр. Пловдив.

2. Фактор „Отпадъци“

Дружеството притежава регистрационен документ №07-РД-327-01/12.11.2023г. за дейности по третиране на отпадъци издаден от директора на РИОСВ-Пазарджик.

Съоръжението за третиране на отпадъци (лентова филтър преса с червячно съоръжение) е разположено в бетонизирана монолитна сграда с изградени подови сифони за улавяне на течове.

Има обособени зони за съхраняване на образуванията от дейността на дружеството отпадъци, обозначени със съответния код на отпадъка.

За проверявания период от 24.06.2020г. до момента, на площадката не е извършвана дейност уплътняване.

За периода от 20.01.2024г. до момента не са предавани утайки от площадка – ПСОВ - с. Капитан Димитриево до площадка ПСОВ - гр. Пещера.

За проверявания период са предавани отпадъци от пясъкоуловители и отпадъци от решетки и сита на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ гр. Пещера, което притежава документ по чл.35 от ЗУО за транспорт на отпадъци.

Приетите отпадъци от фирмата се депонират на РДНО-Пазарджик, клетка 1, в землището на с. Алеко Константиново.

Отчетните книги по Приложение №1 и Приложение №4 се водят в НИСО от 30.04.2023г., дадени са разяснения за корекция на данните.

Произходът на отпадъците, които се третират отговаря на посочените в издадения регистрационен документ.

Не се констатира превишаване на количествата третиран отпадък. Не се извършват дейности с отпадъци, които не са разрешени.

II. Градска пречиствателна станция за отпадни води, гр. Пещера

1. Компонент „Води“

На обекта се пречистват битово-фекалните отпадъчните води (БФОВ) на гр. Пещера. Технологията на пречистване на БФОВ на гр. Пещера в ПСОВ е биологично пречистване с аерация и рециркулация на активната утайка. Няма промяна в технологичната схема на пречистване на ПСОВ.

При направения оглед на пречиствателните съоръжения не се констатираха отклонения от технологичния режим. ПСОВ – гр. Пещера работи на автоматичен режим съгласно утвърдената технологична схема. Количеството на пречистените отпадъчни води е 7885403 куб.м.

При проверката на основание Заповед № РД-1062/13.12.2024 г. на министъра на околната среда и водите е взета съставна водна проба от изход на ПСОВ преди заустване в р. Стара в 11,40 ч. и 13.20 часа, рН 6.78 без цвят и без мирис.

Отпадъчните води се заустват в р. Стара съгласно разрешително за заустване №33140210/05.10.2017г. Операторът е в процедура по продължаване срока на разрешителното за заустване.

За изминалата 2024 г. оператора е представил доклад за извършваният собствен мониторинг на отпадъчните води и изпълнява поставените условия в разрешителното за заустване.

2. Фактор „Отпадъци“

Дружеството притежава регистрационен документ №07-РД-327-01/12.11.2023г. за третиране на отпадъци издаден от директора на РИОСВ-Пазарджик.

Съоръженията за уплътняване на утайки (2 броя филтър преси) са разположени на закрито място – бетонирана монолитна сграда с изградени подови сифони за улавяне на течове.

Обособени са зони за съхранение на образуваните отпадъци, обозначени със съответния код на отпадъка.

Констатираха се налични отпадъци от пясъкоуловител - 0.25 м.куб, отпадъци от решетки и сита- 1 м. куб.

За проверявания период са предавани отпадъци от пясъкоуловител и отпадъци от решетки и сита на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ гр. Пещера, което притежава документ по ч.35 от ЗУО за транспорт на отпадъци. Представен е писмен договор с фирмата съгласно изискванията на чл.8(1) от Закона за управление на отпадъците.

Отчетни книги по Приложение №1 и Приложение №4 са водят в НИСО, за което са дадени и конкретни разяснения.

Произходът на отпадъците, които се третират отговаря на посочените в издадения регистрационен документ.

Не се констатира превишаване на количествата третиран отпадък. Не се извършват дейности с отпадъци, които не са разрешени.

Проверени са условията, поставени в регистрационния документ по чл.35 от ЗУО за извършените дейности по третиране на отпадъците. Не са констатирани нарушения.

Предписания:

Няма дадени предписания.

Заклучение:

Операторът спазва изискванията на нормативната уредба в областта на екологичното законодателство.

28.04.2025 г.