

ДОКЛАД

относно: извършена проверка на условията в издадено КР № 374-Н1/2010г. на „СВИКОМ” АД, свинекомплекс с. Априлци.

Екип експерти на РИОСВ-Пазарджик (съгласно Заповед на Директора на РИОСВ-Пазарджик № РД-08-049/25.04.2016г.) и представител на Басейнова Дирекция за управление на водите Източнобеломорски район – Пловдив (БДИБР) извършиха проверка на „СВИКОМ” АД по изпълнение на условия от КР № 374-Н1/2010г.

Проверката се осъществи в периода от 29.03. до 30.03.2017г. и е във връзка с контрола по изпълнение на условията от КР № 374-Н1/2010г. на „СВИКОМ” АД, гр. Пазарджик.

От страна на оператора на проверката присъстваха:

- 1) Костадин Мандраджиев – Управител на свинекомплекс - „Свиком“ АД, гр. Пазарджик.

По време на проверката участващите експерти попълват Списъци за проверка на изпълнението на условията от комплексно разрешително КР № 374-Н1/2010г., които са неразделна част от настоящия Протокол за проверка.

- Цел на проверката: извършване на планов контрол съгласно график за провеждане на контролната дейност по изпълнение на условията в издаденото от Министъра на околната среда и водите комплексно разрешително КР № 374-Н1/2010г. на „СВИКОМ” АД, свинекомплекс с. Априлци.
- Обхват на проверката в „СВИКОМ” АД включва: Изпълнението на условията в комплексно разрешително КР № 374-Н1/2010г. за инсталациите, попадащи в обхвата на т. 6.6 от Приложение 4 на ЗООС:

1. Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояvanе (над 30 кг) (т. 6.6. б), 6 броя сгради;
2. Инсталация за интензивно отглеждане на свине майки с повече от 750 места (т. 6.6. в), 5 броя сгради.

Дейности, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

Сектор поддръстващи прасета към инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояvanе, 2. броя сгради

Фуражна кухня

Горивна инсталация

Извърши се проверка по документи и оглед на производствената площадка във връзка с следните условия:

Условие № 2 - Инсталации, обхванати от комплексното разрешителното;

Условие № 3 - Обхват;

Условие № 4 - Капацитет на инсталациите;

Условие № 5 - Управление на околната среда (СУОС);

Условие № 8 - Използване на ресурси;

Условие № 9 - Емисии в атмосферата;

Условие № 10 - Емисии на отпадъчни води;

Условие № 11 - Управление на отпадъците;

Условие № 12 - Шум;

Условие № 13 - Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;

Условие № 14 - Предотвратяване и действия при аварии.

- Резултати и заключения:

От направената проверка се установи следното:

Оператор/притежател на комплексното разрешително е „СВИКОМ“ АД, като съоръженията и инсталациите на площадката са отадени под наем от оператора на ЕТ „Томи – Веселка Папазова“.

По Условие 2. Инсталации, обхванати от комплексното разрешителното - Експлоатират се разрешените с КР инсталации и съоръжения. Към момента има 5 бр. сгради в Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване.

По Условие 3. Обхват – Няма промяна в границите на производствена площадка. На площадката е реализирано инвестиционно намерение за изграждане на инсталация за производство на електро – и топлоенергия от биомаса – тор и силаж. Инсталацията за биогаз не се експлоатира. В момента на проверката се провеждат процеси на настройване на съоръженията и рецептата за съотношение на сировините на вход, с цел влизане в нормален технологичен експлоатационен режим. Инсталацията за биогаз е с номинална мощност от 5,4 MW и 1,5 електрическа мощност. В инсталацията ще се оползотворяват торовите маси образувани от инсталацията за интензивно отглеждане на свине.

Операторът е в заключителен етап от процедурата по издаване на актуализирано КР. Изготвен е проект на КР, които в момента се разглежда от оператора и предстои подписване на Решението за актуализация на КР.

По Условие 4. Капацитет на инсталациите: по време на проверката не бяха представени данни за превишаване капацитета на инсталацията, посочен в условие 4.1 на КР.

По условие № 5. Управление на околната среда – Прилага се система за управление на околната среда, изискваща се с Условие 5 на комплексното разрешително. Регламентирани са реда, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите по внедряването, функционирането и поддържането на системата за управление на околната среда и лицата отговорни за изпълнението на условията на комплексното.

По условие № 8. Използване на ресурси – Свинекомплексът се снабдява с вода за производствени и питейни нужди от собствен водоизточник – 1 сондажен кладенец, разположени на 10 км от площадката. За тръбния кладенец оператора има разрешително № 31520615/15.03.2016г. съгласно изискванията на Закон за водите, издадено от Басейнова дирекция Източнобеломорски район.

Води се отчетност на количествата използваната вода за производствени нужди.

Прилага се методика за изчисляване на количеството използвана вода за производствени нужди от инсталациите по Условие 2.

Разходът на електрическа енергия се отчита от електромер, монтиран в трафопоста на свинекомплекса, където е осигурено двойно електрозахранване по далекопроводи. Прилага се методика за изчисляване на консумацията на електроенергия за инсталациите по Условие 2.

При проверка на място се установи, че всички дезинфектанти се съхраняват в оригинални опаковки, етикетирани съгласно нормативните изисквания и към тях са приложени ИЛБ.

Не се установиха разливи на мястото на съхранение.

По условие № 9. Емисии в атмосферата – Няма наличие или експлоатация на други организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в условие 9.1. Операторът е предприел мерки за намаляване на емисиите от съхранението на тора – съхраняване на тора на възможно най-малка площ.

Води се съответната документация изискана с условието.

По условие № 10 – Емисии в отпадъчните води – По време на проверката беше направен оглед на място на ПСОВ за смесен поток отпадъчни води (производствен и битово-фекален).

Операторът не експлоатира и не поддържа всички пречиствателни съоръжения на ПСОВ описани в условие 10.

По пътя на водата работят следните съоръжения:

- груба решетка
- хидро сито

Останалите съоръжения са без необходимата за експлоатацията им арматура, липсват кранове, ел. задвижки, помпи, ел. захранване и се използват ползват като резервоари за отпадъчни води.

По пътя на утайката се експлоатират: открити изгниватели и изушителни полета. Същите са запълнени с утайки.

Определени са контролираните параметри по условие 10.1.1.1., но мониторинг се извършва само на механичното стъпало. Записите се водят ежемесечно, а не ежедневно, както е определено в документацията по изпълнение на **условие 10.1.1.2.**

Не се извършва мониторинга на работата на останалите пречиствателни съоръжения разрешени с условие 10.1.1.1.

Предвид гореописаното операторът не е изпълнил следните условия от КР: 10.1.1.1; 10.1.1.4; 10.1.1.6.1; 10.1.1.6.2; 10.1.1.6.3; 10.1.2.1.

По време на проверката не се установи нерегламентирано заустване на отпадъчни води.

Операторът е в процедура на промяна на КР, съгласно която всички съоръжения от ПСОВ ще се използват като резервни обеми за съхранение на продукта от ферментацията при работата на инсталацията за производство на биогаз. В инсталацията ще се оползотворяват торовите маси образувани от инсталацията за интензивно отглеждане на свине. След въвеждане в експлоатация на инсталацията за производство на биогаз и оползотворяване на формирани торови маси ще се преустанови използването на лагуната, за която през годините са постъпвали многобройни сигнали в РИОСВ-Пазарджик за нерегламентирано изтиchanе и замърсяване на р. Елшишка.

В момента на проверката се провеждат процеси на настройване на съоръженията и рецептата за съотношение на сировините на вход, с цел влизане в нормален технологичен експлоатационен режим. Операторът е в заключителен етап от процедурата по издаване на актуализирано КР. Изготвен е проект на КР, коito в момента се разглежда от оператора и предстои подписване на Решението за актуализация на КР.

По условие № 11 – Управление на отпадъците – По време на проверката беше направен оглед на място на всички площадки за временно съхранение на отпадъци описани в КР.

При оглед на площадката не са констатирани отпадъци, които се различават по вид и код от упоменатите в КР.

Съдовете и площадките за съхранение отговарят на изискванията на условията в разрешителното. Площадките за съхранение на отпадъци, са снабдени с обозначителни табели с код и наименование на съответният отпадък, които се съхранява. За периода на проверка не се предавани отпадъци за оползотворяване, преработване, рециклиране и транспортиране на външни фирми.

Дейностите по управление на отпадъците се документират в съответствие с изискванията на нормативната уредба Въведени са отчетни книги по отпадъците по Приложение № 1 към чл.7, т.1 от Наредба № 2/2013г., същите са заверени от Директора на РИОСВ-Пазарджик. Отчетни книги по отпадъците се водят редовно. Изгответи и изпратени отчети по отпадъците в ИАОС.

По Условие № 12. Шум – Представен мониторинг за измерване на еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие проведен през 2015 г.

Дейностите, извършвани на производствената площадка се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума. Предстои извършване на мониторинг до края на 2017 г.

Всички проверени условия са изпълнени.

По Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване – Във връзка с проверка на условия: 13.1; 13.3; 13.5 се извърши оглед на площадката.

Изпълнени са всички условия свързани с опазване на почвата от замърсяване.

Не е имало случай на аварии – не е уведомявана Басейнова дирекция. Няма пряко или непряко отвеждане на опасни вещества в почвите и подземните води. Товаро-разтоварните работи се извършват на определените за целта места. На територията на площадката са осигурени сорбиращи материали.

Операторът не е определил броя и местоположението на мониторинговите пунктове за собствен мониторинг на подземни води, същите не са съгласувани с БД и РИОСВ и не са означени на схема на площадката, с определени географски координати. Съответно, не е извършен собствен мониторинг на подземни води с честота и показатели посочени в Таблица № 13.1.

В резултат на това не са изпълнени следните условия от КР: 13.7.1.1; 13.7.1.2; 13.7.1.3; 13.7.1.4; 13.7.1.5.

По Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии – Изпълняват се условията свързани с предотвратяване и действия при аварии. За периода април 2015 – април 2016 г. не са възниквали аварии

На операторът „Свиком“ АД, гр. Пазарджик не са дадени задължителни за изпълнение предписания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дружеството е предприело действия за внедряване и прилагане на Система за управление на околната среда (СУОС), отговаряща на условия в разрешителното.

Използването на вода за производствени нужди става с наличие на Разрешително за водовземане, съгласно изискванията на Закона за водите.

Не се провежда мониторинг на функционирането на пречиствателните съоръжения към ПСОВ съгласно заложените в разрешителното условия.

Операторът спазва заложените изисквания за провеждане на собствен мониторинг на почви и шум.

Не са определени броят и местоположението на мониторинговите пунктове за собствен мониторинг на подземни води. Пунктовете не са съгласувани с БД и РИОСВ. Операторът не е извършил собствен мониторинг на подземни води с честота и показатели съгласно КР.

УТВЪРДИЛ:

КОСТАДИН ГЕРГЕВ
ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ВЪДЪРЖАТЕЛСТВО

