



Съобщение на основание чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда/Наредба за ОВОС/(ПМС №59/2003г., ДВ бр.25/2003г. изм. и доп. с ПМС № 302, ДВ бр. 3/2006г., ДВ бр. 80/2009г., ДВ бр. 29/2010г., ДВ бр. 94/2012г.)

РИОСВ–Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение:

„Изпълнение на тръбен кладенец, който да подмени тръбни кладенци – ТК2 и ТК3 от група „Изток“ на ПС „Мокрище“ за водоснабдяване на гр. Пазарджик” в ПИ № 021002, местност „До р. Марица“, в землището на с. Мокрище, общ. Пазарджик

с възложител: **„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИ В ЛИКВИДАЦИЯ“ ЕООД**

Приемаме представената документация за цитираното по-горе инвестиционно предложение като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда* (Наредба за ОВОС) и чл. 40, ал. 1 във връзка с чл. 10 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС).

На основание чл. 5 от Наредбата за ОВОС и във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС):

Представеното инвестиционно предложение, предвижда бъде изградено ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец (ТК) за питейно-битово водоснабдяване на гр. Пазарджик, който да подмени ТК2 и ТК3 от група „Изток“ на ПС „Мокрище“ в землището на с. Мокрище, общ. Пазарджик.

Целта е да се осигури алтернативно водоснабдяване на разположените по-близо до р. Марица ТК от група „Изток“, които са застрашени от рушация се бряг на реката през 2014г., преди аварийното му укрепване. Поради това се налага подмяна на ТК2 и ТК3 и дублирането им с нов ТК, отдалечен от застрашените от ерозия участъци.

Предвижда се новия ТК да се изпълни с дълбочина - 80.00 м.

Необходимото годишно водно количество, което ще се експлоатира с новопроектирания ТК за водоснабдяване на гр. Пазарджик е $Q = 1\,860\,000\text{ м}^3/\text{год.}$ ($155\,000\text{ м}^3/\text{месец}$), а необходимият средноденоношен дебит е $Q = 59\text{ l/s}$ ($5\,096\text{ м}^3/\text{д}$).

Водовземната част на кладенеца ще бъде заложена в неогенския водоносен хоризонт на подземно водно тяло BG3G00000NQ018.

Филтърната част ще бъде разположена срещу водоносните пластовете от преминатия литоложки профил - в и-ла от 32м до 76м.

От повърхността до дълбочина 27м, в задтръбното пространство ще се направи циментов тампонаж с цел изолиране на подземните води от плиткозалегащите водоносни пластовете, уязвими за химични и микробиологични замърсявания.

Не се предвижда изграждане на друга инфраструктура.

Така заявено ИП, включващо добив на подземни води, попада в обхвата на т. 10, буква „н“ от Приложение 2 и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ-Пазарджик. Следващите действия, които трябва да предприемете са:

1. За извършване на преценката трябва да представите в РИОСВ-Пазарджик един екземпляр от подробно разработена информация в съответствие с Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС на хартиен носител и два екземпляра на електронен носител.

Предмет на оценката следва да е цялостното намерение, в т.ч. всички други обекти и дейности, които са свързани с основното намерение.

2. При прегледа на внесената документация не са открити документи за извършено от Вас писмено уведомяване, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС на кмета на Община Пазарджик, кмета на с. Мокрище и на засегнатото население чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин. Към информацията за преценяване, във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 93, ал. 4, т. 5 на ЗООС е необходимо да представите документи доказващи извършените уведомления.

3. Предвид чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес по чл. 6, ал. 1 е необходимо:

- Вие самостоятелно да осигурите обществен достъп до информацията по приложение № 2 чрез поставяне на съобщение на интернет страницата Ви и/или по друг подходящ начин за най-малко 14 дни за изразяване на становища от заинтересувани лица. След изтичане на 14 дневния срок на извършеният от Вас достъп до приложение 2 да информирате РИОСВ-Пазарджик за резултата от обществения достъп, в т.ч. и начина на осигуряване на достъпа до информацията по приложение № 2.

- Не по-късно от едновременното внасяне на искането по чл. 6, ал. 1 да представите копие на хартиен и електронен носител на информацията по приложение № 2 на кмет на Община Пазарджик и кмет на с. Мокрище за Вашето инвестиционно намерение.

Към информацията за преценяване, във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 93, ал. 4, т. 5 на ЗООС трябва да представите документи (вх. номер) доказващи внасянето на приложение 2 в Община Пазарджик и кметство на с. Мокрище.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Горепосоченото инвестиционно предложение попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., изм. ДВ. бр. 66 от 26 Юли 2013г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС)(ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012 г.).

ИП предвижда изпълнение на тръбен кладенец, който да подмени тръбни кладенци ТК2 и ТК3 от група „Изток“ на ПС „Мокрище“ за водоснабдяване на гр. Пазарджик“, в ПИ № 021002, местност „До р. Марица“, в землището на с. Мокрище. Същото се налага поради намаляване на дебита на ТК2 и ТК3 и осигуряване на алтернативно водоснабдяване на разположените по-близо до р. Марица тръбни кладенци, които бяха застрашени от рушачия се бряг на реката през есента на 2014 г.

Ще се сондира на дълбочина 80 метра, като от 27-мия метър до 80-тия ще се сондира с тръби Ф400. До 27-мия метър тръбата ще бъде с диаметър Ф750. В затръбеното пространство ще бъде направен циментов тампонаж с цел изолиране на подземните води от плитките подпочвени води, които са уязвими на химични и биологични замърсявания.

Географски координати на кладенеца във WGS-84:

N 42°11'05.13"

E 24°17'52.15"

Геодезически координати в система 1970:

X = 4546996.3984

Y = 8579027.1875

Имотът, обект на ИП, не попада в граници на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, съгласно *Закона за биологичното разнообразие*, както и в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 на *Закона за защитените територии*.

ИП е допустимо по смисъла на чл. 12 от Наредбата за ОС.

III. По отношение на оценката на допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в Плана за управление на речните басейни в Източно-беломорски район (ПУРБ на ИБР):

1. Местоположение - ИП според представената информация (скица на ПИ №021002, м-ст "До р. Марица", з-ще на с. Мокрище, общ. Пазарджик) попада в рамките на подземно водно тяло BG3G00000NQ018 - Порови води в Неоген - Кватериер - Пазарджик - Пловдивския район.

В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал.1, т. За от *Закона за водите* (ЗВ). Площадката на ИП попада в зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 4.2 от ПУРБ на ИБР.

Най-близко разположени водни обекти, източници на питейно-битово водоснабдяване в района на ИП са водоземните съоръжения (ТК4 и ТК5, собственост на „ВиК“ ЕООД- Пазарджик в Ликвидация) от група „Изток" на ПС „Мокрище" в землището на с. Мокрище, общ. Пазарджик за питейно-битово водоснабдяване на гр. Пазарджик, които се намират на около 75м. северно от ИП. Около водоземните съоръжения няма изградена СОЗ, съгласно Наредба № 3/16.10.2000г.

2. Състояние и цели за опазване на околната среда – Съгласно Раздел 4, точки 2.1 и 2.2 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло BG3G00000NQ018 е в лошо химично състояние (показатели със съдържание над стандарта по Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 2 от 2010г./ са нитрати, а показатели със съдържание над прагова стойност са манган и желязо) и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G00000NQ018 е понижаване съдържанието на нитрати и установяване съдържанието на манган и желязо под праговите стойности.

3. Мерките в ПУРБ на ИБР – Мерките за постигане на целите за опазване на подземните и повърхностните водни тела са описани в приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР.

Съгласно утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район към Раздел 7 „Програма от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда“ в Приложение 7-5, за подземно водно тяло BG3G00000NQ018 няма предвидени забрани за дейностите на конкретното ИП.

Заклучение: Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, като се спазват следните условия:

- По време на сондирането изхвърлянето на промивна течност и битови отпадъци да става на определените за тази цел места.

- Да се предвидят мерки за недопускане на замърсяване в района около водоземните съоръжения от група „Изток“ на ПС „Мокрище“ с гориво-смазочни материали от техническите средства и други замърсители.

4. Забрани е ограничения, предвидени в *Закона за водите* (ЗВ), по отношение на този вид ИП.

В *Закона за водите* няма забрани предвидени по отношение на ИП.

5. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП.

ИП попада в ПИ №021002, м-ст „До р. Марица“, з-ще на с. Мокрище, общ. Пазарджик и близо до него се намират водоземните съоръжения от група „Изток“ на ПС „Мокрище“.

6. Информация за свободни водни ресурси от подземното водно тяло.

Съгласно чл. 50, ал. 7, т. 1 от ЗВ изграждането на съоръжения за подземни води подлежи на разрешителен режим. Затова е наложително внасяне на Заявление, придружено с необходимите документи съгласно ЗВ и подзаконовите нормативни актове към него и в частност Наредба №1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води. Трябва да започне процедура за учредяване на СОЗ около водоземните съоръжения на ПС „Мокрище“ (Изток), съгласно Наредба №3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води.

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до кмета на Община Пазарджик, кмета на с. Мокрище и Басейнова дирекция Източнобеломорски район-Пловдив.

