



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Съобщение на основание чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС/ (приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп., бр. 3 от 10.01.2006 г., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 11.01.2011 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г., бр. 12 от 12.02.2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм., бр. 3 от 5.01.2018 г., в сила от 9.01.2018 г.)

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпили уведомления за инвестиционно предложение:

„Изграждане на нов тръбен кладенец за осигуряване на промишлена вода за измиване на улици, площадки и автомобили“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.507.66, по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

с възложител: „БРОКС – 2003“ ООД

РИОСВ-Пазарджик приема представената от възложителя документация за горепосочените инвестиционни предложения като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 на *Закона за опазване на околната среда /ЗООС/* (ДВ бр.91/2002г. изм. и доп. ДВ бр. 77/2005г., изм. и доп., бр. 101 от 22.12.2015 г., в сила от 22.12.2015 г. доп. ДВ. бр.81 от 14 Октомври 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2017г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 19 Септември 2017г., изм. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г.) и чл. 4, ал. 1 на *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/* (ПМС №59/2003г. ДВ бр.25/2003г. изм. и доп. с ПМС №302/2005г., ДВ бр.3/2006г., посл. изм. ДВ бр. 12 от 12 февруари 2016 г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г.) и чл.10, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС)(обн. ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г.).

Във връзка с това РИОСВ-Пазарджик информира за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС):

От прегледа на внесената документация става ясно, че на площадка в ПИ с идентификатор 55155.507.68 по КККР на гр. Пазарджик съществува тръбен кладенец, за който има издадено Разрешително за водоземане № 31590911/04.02.2015 г. на БД ИБР-Пловдив и добитата от него вода се използва за измиване на автомобили, улици и площадки в гр. Пазарджик.

Предмет на настоящото инвестиционно предложение е изграждане на нов тръбен кладенец (ТК) с дълбочина 20 м и диаметър до 315 мм в съседния ПИ с идентификатор 55155.507.66, по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, като водата от него ще се ползва за същите нужди - за измиване на автомобили, улици и площадки в гр. Пазарджик. След изграждането на новия сондаж, съществуващия в момента ще бъде ликвидиран, съгласно проект за ликвидация.

Географски координати на новия ТК: N 42° 10' 55.7" X 4672522.82
E 24° 20' 41.9" Y 404585.78

Проектни параметри на водоземането:

$Q_{пр.} = 12000 \text{ м}^3/\text{год.} = 32,9 \text{ м}^3/\text{денон.} = 0,38 \text{ л/сек.}$

$Q_{макс} = 6,0 \text{ л/сек.}$

Това водно количество ще се експлоатира целогодишно.

Вода за питейно-битови нужди за промишлената площадка на фермата се доставя съгласно договор с „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД гр. Пазарджик.

Не се налага промяна на пътната инфраструктура. Формираните отпадъчни площадкови и битови води ще се заустват в градската канализация на гр. Пазарджик, на база сключен договор с „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД гр. Пазарджик.

Горепосоченото инвестиционно предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 2 буква „г“ от ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от него подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

ИП попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие (посл. изм. ДВ. бр. 98 от 27 Ноември 2018 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)(посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.).

Имотът, в който ще се изгради тръбният сондажен кладенец, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени зони от националната екологична мрежа НАТУРА 2000, съгласно Закона за биологичното разнообразие, както и в границите на защитени територии, по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии. Най-близко разположената защитена зона е BG0002057 „Бесапарски ридове“, от която имота отстои на не по-малко от 0.205 км.

III. По отношение на оценка на допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление на речните басейни в Източнореломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска т наводнения в Източнореломорски район (ПУРН на ИБР):

Съгласно получено становище по компетентност от Басейнова дирекция Източнореломорски район с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), с изх. № ПУ-01-116(1)/05.03.2019 г. и наш вх. № ПД-01-91-(3)/05.03.2019 г., ИП е допустимо от гледна точка ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда.

Според представената информация (ПИ с идентификатор 55155.507.66 по КК на гр. Пазарджик и координати на проектен КТ в Координатна с-ма WGS84) попада в рамките на подземно водно тяло BG3G000000Q013 – „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина“.

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-91-(4)/07.03.2019 г.

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община Пазарджик и БД ИБР-Пловдив