



Изх. № ПД-01-111-15/.....

гр. Пазарджик, ... 10.04:.... 2019 г.

ДО

„ВИК БЕЛОВО“ ООД

ГР. БЕЛОВО, ОБЩ. БЕЛОВО, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

УЛ. „ЯДЕНИЦА“ № 1

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води от каптиран извор КЕИ „Яловарника“, предназначен за питейно-битово водоснабдяване на с. Момина клисура“, находящ се в поземлен имот (ПИ) № 000440, по КВС на с. Момина клисура, общ. Белово, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-111/25.02.2019 г. и доп. информация от 01.03.2019 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-111/25.02.2019 г. и доп. информация от 01.03.2019 г. за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на плановете, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

ИП предвижда изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води от каптиран извор КЕИ „Яловарника“, предназначен за питейно-битово водоснабдяване на с. Момина клисура“, находящ се в ПИ № 000440, по КВС на с. Момина клисура, общ. Белово, обл. Пазарджик.

Географски координати на КЕИ „Яловарника“:

N 42°10'03.0"

E 23°55'27.1"

Кота 1438.42

Необходими водни количества за питейно-битово водоснабдяване на с. Момина клисура са:

- Средноденонощен дебит – $Q_{пр.} = 2.61 \text{ l/s} = 225.80 \text{ m}^3/\text{d}$
- Средногодишен дебит - $2.61 \text{ l/s} = 225.80 \text{ m}^3/\text{d}$
- Годишен воден обем – 82414.00 m^3

Водните количества, които могат да бъдат осигурени от КЕИ „Яловарника“, определени въз основа на изискванията за ресурси и проектиране, възлизат на:

- Средноденонощен дебит – $Q_{пр.} = 0.62 \text{ l/s} = 53.60 \text{ m}^3/\text{d}$
- Средногодишен дебит - $0.62 \text{ l/s} = 53.60 \text{ m}^3/\text{d}$
- Годишен воден обем – 19564.00 m^3

Разликата до 82414.00 м³ ще се осигурява от двете водохващания на р. Баш дере и от изравнителя „Сестримо“, които работят сезонно.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Имотът, в който е разположен изворът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, съгласно Закона за биологичното разнообразие, както и в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии. Най-близко разположената защитена зона е BG0000636 „Ниска Рила“, от която имота отстои на не по-малко от 0.30 км.

Съгласно становище с изх. № П-01-92(1)/08.04.2019 г. на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, ИП е допустимо спрямо режимите, определени в утвърдените ПУРБ (2016-2021 г.) и ПУРН (2016-2021 г.) на ЗБР, при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в становището на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП „Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води от каптиран извор КЕИ „Яловарника“, предназначен за питейно-битово водоснабдяване на с. Момина клисура“, находящ се в ПИ № 000440, по КВС на с. Момина клисура, общ. Белово, обл. Пазарджик е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложения: Копие на становище с изх. № П-01-92(1)/08.04.2019 г. на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БД ЗБР).

С уважение,

КОСТАДИН СЕМЕКОВ
Директор на РИОСВ-Пазарджик

