



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ПД-01-119-11/.....

гр. Пазарджик, 23.02...... 2021 г.

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

ГР. ПЛОВДИВ

УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Външно електроразпределение 1 кV на „Предприятие за преработка на етерично-маслени продукти“ в УПИ I-40, 41, 42, 43, 44 и 656, кв. 16, по плана на с. Бъта, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-119/18.02.2021 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-119/18.02.2021 г. за горещитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*(посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предмет на ИП е външно ел. хранване на „Предприятие за преработка на етерично-маслени продукти“ от ТНН на ТП 2 в УПИ VII – зеленина до ново електромерно табло, което ще бъде монтирано пред УПИ I-40, 41, 42, 43, 44 и 656, кв. 16 по плана на с. Бъта, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик. Трасето на новата кабелна линия започва от ТНН на ТП 2 в УПИ VII – зеленина, полага се свободно в изкоп - 0.80 m от к.т. с посока югозапад през имота, а след това северозападна посока по североизточния тротоар на ул. „Априлци“ отново в изкоп - 0.80 m от к.т., като в местата на пресичане преминава пред пътни подходи кабелът се изтегля в PVC тръби, положени свободно в изкоп – 0.70 m от к.т. При изравняване с новото електромерно табло кабелът се отклонява в югозападна посока, пресича ул. „Априлци“ в защитни PVC тръби, положени в изкоп -1.10 m от к.т. в бетонов кожух и достига новото електромерно табло пред УПИ I-40, 41, 42, 43, 44 и 656, кв. 16 по плана на с. Бъта. Дължината на кабелното трасе ще е 212 m.

Отпадъците, формирани при реализацията и експлоатацията на ИП, ще се управляват съгласно разпоредбите на *Закона за управление на отпадъците*.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.*

Трасето на кабелната линия, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, съгласно *Закона за биологичното*

разнообразие, както и в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии. Най-близко разположената защитена зона е BG0000426 „Река Луда Яна“, от която трасето отстои на не по-малко от 30 м.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП „Външно електроразпределение 1 кV на „Предприятие за преработка на етерично-маслени продукти“ в УПИ I-40, 41, 42, 43, 44 и 656, кв. 16, по плана на с. Бъта, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

