



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите  
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ПД-01-161-13/.....

гр. Пазарджик, 23.04. .... 2019 г.

ДО

ИНЖ. ЯВОР МИТЕВ

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

ГР. СЕПТЕМВРИ, ОБЩ. СЕПТЕМВРИ, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

УЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ № 37А

На Ваш изх. № 3200-42/25.03.2019 г.

**Относно:** Инвестиционно предложение (ИП) „Отоплителна инсталация с топлоизточник минерална вода, осигуряване на топла вода за санитарно-битови нужди и топлоизолиране на съществуващо Основано училище „Никола Вапцаров“, в УПИ I – Училище, кв. 51, по плана на с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-161/25.03.2019 г.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИТЕВ,**

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-161/25.03.2019 г. за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*(посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

**ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.**

ИП предвижда изпълнение на отоплителна инсталация с топлоизточник минерална вода, осигуряване на топла вода за санитарно-битови нужди и топлоизолиране на съществуващо Основно училище „Никола Вапцаров“ с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик. В близост до сградата преминава водопровод за минерална вода от находище „Варвара“ с температура на водата 70°C.

За задоволяване на потребностите от топлинна мощност за Основно училище „Никола Вапцаров“ предстои издаване на разрешително за водовземане на минерална вода със средноденоношен дебит 0.9 л/с. Очакваният годишен разход на минерална вода ще бъде  $77,76 \times 175 = 13608$  м<sup>3</sup>/година. Минералната вода ще се използва единствено като топлоносител. Ще се предвидят топлообменници и термопомпен агрегат, чрез които се отнема топлината от минералната вода и се предава на водата в бойлера и отоплителната инсталация. При свързването към водопровода за минерална вода ще се предвиди съответния водомерен възел. В процеса на работа на инсталацията не се променя състава на водата, а само се намалява нейната температура до 20°C. Отработената охладена до 20°C минерална вода ще се изпраща в попивен кладенец разположен в имота.

Отпадъчните води ще се отвеждат в съществуващата дворна канализация. Отработената минерална вода от техническото помещение ще се отвежда към попивен кладенец разположен в имота.

Отпадъците генерирани при реализацията на ИП ще се съхраняват съгласно разпоредбите на *Закона за управление на отпадъците*.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, съгласно Закона за биологичното разнообразие, както и в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии. Най-близко разположената защитена зона е BG0001386 „Яденица“, от която имота отстои на не по-малко от 1.02 км.

Съгласно становище по реда на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ) с изх. № ПУ-01-256/1/18.04.2019 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР), в ПУРБ (2016-2021) на БД ИБР, минералните води не се разглеждат и за тях не са предвидени мерки. Находище на минерална вода „Варвара“, с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик, изключително държавна собственост (№ 15 от Приложение № 2 на ЗВ) е предоставено за срок от 25 г., безвъзмездно на Община Септември, за управление и ползване с Решение № 74/29.05.2018 г. на Министъра на околната среда и водите. Водоземане на минерална вода подлежи на разрешителен режим според ЗВ. По отношение на отпадъчните води, ИП е допустимо при спазване на условията посочени с становището на БД ИБР.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП „Отоплителна инсталация с топлоизточник минерална вода, осигуряване на топла вода за санитарно-битови нужди и топлоизолиране на съществуващо Основано училище „Никола Вапцаров“, в УПИ I – Училище, кв. 51, по плана на с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: Копие на становище с изх. № ПУ-01-256/1/18.04.2019 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР).

С уважение,

КОСТАДИН ГЕДЖЕВ  
Директор на РИОСВ-Пазарджик

