



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № . . . *173-01-173-(1)*

гр. Пазарджик, . . . *15.04.* 2024 г.

ДО
„СОЛАР ЕЛЕКТРИСИТИ КЪМПАНИ“ ЕООД
ГР. СОФИЯ
УЛ. „ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ“ № 3, ЕТ. 7, АП. 73А

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция на две съществуващи електропроводни отклонения от ВЛ 110 kV „Семчиново“ до възлова станция на ФЕЦ „Варвара“, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-173/03.04.2024 г.

Във връзка с Ваше уведомление по чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)*(посл. изм. ДВ. бр. 9 от 30 Януари 2024 г.), което се приема и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*(посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), на основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Настоящото ИП е във връзка с ИП „Изграждане на ФЕЦ с мощност 50 MW и повишаваща подстанция 33/110 kV“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10104.378.221 по КККР на с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик, за което е издадено писмо по реда на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, с изх. № ПД-01-55-(1)/06.02.2024 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик.

Съгласно допълнително споразумение (ДС) № 1 от 22.01.2024 г. към предварителен договор за присъединяване на обект на производител на електрическа енергия към преносната електрическа мрежа № ПРД-ПР-400-1908/28.09.2023 г., с ИП се предвижда реконструкция на две съществуващи електропроводни отклонения от ВЛ 110 kV „Семчиново“ до възлова станция на ФЕЦ „Варвара“.

Електропроводът е въведен в експлоатация преди м. юли 1999 г. Реконструкцията ще се извърши за една тройка проводници тип АСО-400 и едно мълниезащитно въже тип ОРGW, окачени на стомано-решетъчни стълбове болтова конструкция с антикорозионна защита „горещо поцинковане“.

Двете отклонения ще се движат паралелно на 80 м едно от друго. Условно западното електропроводно отклонение започващо от ВС на ФЕЦ „Варвара“ и завършващо в ст. № 78 на ВЛ 110 kV „Семчиново“ е именувано трасе № 1, а източното започващо от ВС на ФЕЦ „Варвара“ и завършващо в ст. № 79 на ВЛ 110 kV „Семчиново“ е именувано трасе № 2, а номерацията на стълбовете му ще са с индекс.

Началото на трасе № 1 е линейни портали на ВС на ФЕЦ „Варвара“, насочва се на запад, при ст. № 1 чупи леко в посока запад-северозапад и при ст. № 2 рязко сменя посоката се на север. При ст. № 4 поема в посока север-северозапад и така поддържайки я завършва в ст. № 78 на ВЛ 110 kV „Семчиново“. В междустълбие № 6 - № 7 пресича едновременно първокласен път I-8 и ВЛ 20kV.

Началото на трасе № 2 е линейни портали на ВС на ФЕЦ „Варвара“, насочва се на северозапад, при ст. № 1 рязко сменя посоката се на север. При ст. № 3 поема в посока север-северозапад и така поддържайки я завършва в ст. № 79 на ВЛ 110 kV „Семчиново“. В междустълбие № 5 - № 6 пресича първокласен път I-8, а в № 6 - № 7 пресича и ВЛ 20 kV.

Координатите на центровете на стълбовете на ВЛ 110 kV „Кискинов“ от п/ст „Алеко“ до п/ст „Септемврийци“ са както следва:

БГС 2005, кадастрални		
Стълб №	X	Y
1	4672228.057	387305.369
2	4672262.399	387216.788
3	4672523.526	387249.241
4	4672833.161	387287.724
5	4673176.172	387434.222
6	4673521.036	387581.513
7	4673820.839	387709.557
8	4674073.739	387817.570
78	4674261.474	387897.751
Стълб №	X	Y
1'	4672290.607	387324.411
2'	4672544.715	387338.169
3'	4672824.740	387365.112
4'	4673141.991	387504.107
5'	4673457.116	387642.172
6'	4673772.337	387778.872
7'	4674042.064	387895.843
79	4674243.128	387983.038

Двете трасета преминават изцяло в равнинен терен с обработваеми земеделски земи. Дължината на трасе № 1 е 2,3 км, а на трасе № 2 е 2,17 км. В предпазната зона (сервитута на ВЛ) няма изградени съседни обекти, които да създават ограничения при извършване на демонтажните дейности. Тези дейности са на територията на област Пазарджик, община Пазарджик.

Понастоящем двете трасета са изпълнени със стълбове с триъгълно разположение на фазите, заваръчна конструкция. Проводниците и мълниезащитното въже са демонтирани.

Новите стълбове, които ще бъдат използвани за изграждане на електропровод 110 kV, са проектирани за фазови проводници марка АСО-400, болтова конструкция с предвидена антикорозионна защита чрез горешо поцинковане, съгласно БДС EN ISO 1461:2009 или еквивалент. Стълбовете ще бъдат изпълнени с типови фундаменти за плоско фундиране категоризирани на здрава почва.

За генерираните отпадъци при реализацията на ИП, на всяка строителна площадка ще се обособят контейнери за разделеното им събиране, след което ще се извозват на определените за тази цел регламентирани депа.

При направата на изкопните работи максималната дълбочина, на която стъпва първата стъпка на фундамента е 2,40 м. Съгласно геоложко-хидроложко характеристики по

трасето на електропровода отсъстват плитки подземни води. Строителството на въздушната линия не замърсява подпочвените води

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от *ЗООС* процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

ИП не попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е BG0001386 „Яденица“, от която ИП отстои на повече от 2.59 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Реконструкция на две съществуващи електропроводни отклонения от ВЛ 110 kV „Семчиново“ до възлова станция на ФЕЦ „Варвара“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

