



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ПД-01-189-13/.....

гр. Пазарджик, 09.05:..... 2019 г.

ДО
„ВАМ ЛОГИСТИКС“ ООД
ГР. ПАЗАРДЖИК
БУЛ. „ГУРКО“ № 6, ЕТ. 3

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Преустройство на съществуваща и функционираща бензиностанция за светли горива и автоснабдителна станция за пропан бутан в комплексна автоснабдителна станция, чрез добавяне на необходимите съоръжения за зареждане на МПС с компресиран природен газ” в УПИ I-209 и УПИ II-579, м. „Под селото“, в землището на с. Гелеменово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление, вх. № ПД-01-189/08.04.2019 г. и допълнителна информация от 02.05.2019 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-189/08.04.2019 г. и допълнителна информация от 02.05.2019 г. за горечитираното ИП, на основание чл. ба, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*(посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

На площадката, предмет на ИП, съставляваща УПИ I-209 (имот с идентификатор 14619.125.209) с площ от 5260 м² и УПИ II-579 (имот с идентификатор 14619.125.579) с площ 5720 м², м. „Под селото“, в землището на с. Гелеменово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик е разположена бензиностанция за светли горива и комплексна автоснабдителна станция за пропан-бутан и компресиран природен газ. Разположени са следните съоръжения:

- подземни резервоари за съхранение на дизелово гориво: 1 резервоар с обем от 10 м³ и 1 резервоар с обем от 50 м³. Общ капацитет на съоръженията за съхранение на дизелово гориво: 54.6 тона;
- подземни резервоари за съхранение на бензин: 2 резервоара, всеки с обем от 8 м³. Общ капацитет на съоръженията за съхранение на бензин: 14.08 тона;
- подземен резервоар за съхранение на пропан бутан: 1 резервоар с обем от 10 м³. Общ капацитет за съхранение на пропан бутан: 5.4 тона.

Предмет на настоящото инвестиционно предложение е разширение на съществуващата бензиностанция за светли горива и автоснабдителна газ станция за пропан бутан в комплексна автоснабдителна станция, чрез монтиране на газобутилкова инсталация, състояща се от две ремаркета, всяко с по 2 батерии по 53 бутилки, всяка с

вместимост 90 литра за компресиран природен газ (пропан бутан). Общият капацитет на новите съоръжения за съхранение на компресиран природен газ ще е 8 тона.

Бензиностанцията е съществуваща и функционираща, пътната и техническа инфраструктура за нейното функциониране е изградена – електроснабдяване, водопроводи, канализация и довеждащи пътища (бензиностанцията има връзка с главен път П-37 и автомагистрала „Тракия“).

Съгласно представената допълнителна информация и заключенията от доклада от извършената класификация по чл. 103 от ЗООС, бензиностанцията не се класифицира като предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не подлежи на регламентираните с глава шеста от *Закона* процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Имотите, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, съгласно *Закона за биологичното разнообразие*, както и в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*. Най-близко разположената защитена зона е BG0002069 „Рибарници Звъничево“, от която имотите отстоят на не по-малко от 3.97 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП „Преустройство на съществуваща и функционираща бензиностанция за светли горива и автоснабдителна станция за пропан бутан в комплексна автоснабдителна станция, чрез добавяне на необходимите съоръжения за зареждане на МПС с компресиран природен газ“ в УПИ I-209 и УПИ П-579, м. „Под селото“, в землището на с. Гелеменово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ЕЛИЕВ
Директор на РИОСВ-Пазарджик

