



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... ПД-01-23-(2)...

гр. Пазарджик, . 30.01. : ... 2025 г.

ДО

Г-Н МАРТИН

ГЕОРГИЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ“

ЕАД

ГРАД СОФИЯ, РАЙОН „ОБОРИЩЕ“, УЛ. „ВЕСЛЕЦ“ № 5

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Система за съхранение на електрическа енергия на НЕК ЕАД, в поземлен имот идентификатор 00254.96.14, по КККР на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-23/20.01.2025 г. и доп. внесена информация 28.01.2025 г. от „Национална електрическа компания“ ЕАД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление за гореситираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане система за съхранение на електрическа енергия (ССЕЕ), с капацитет 101,52 MWh в поземлен имот идентификатор 00254.96.14, по КККР на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик. Съгласно данни на Кадастрално-административната информационна система на Агенцията по геодезия, картография и кадастр, имотът представлява територия, заета от води и водни обекти, с НТП За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение и с площ 22196 м². В имота има съществуваща Водно електрическа централа – ВЕЦ „Алеко“, с прилежаща техническа инфраструктура (Открита разпределителна уредба).

Системата за съхранение на електрическа енергия с електрохимични батерии от 101,52 MWh е комплексно решение, предназначено да съхранява и осигурява електрическа енергия по заявка. Системата е поместена в напълно затворени контейнери, подходящи за монтаж на открито, със следните защиты, които ще я спират при необходимост: защита от топлина при горими елементи; защита от вода при необходимост; защита от влажност при необходимост; защита от дим при горими елементи; автономна система за пожарогасене.

Системата ще бъде монтирана върху свободния терен към ВЕЦ „Алеко“, чрез обособяване на площадки за инсталиране на контейнери на ССЕЕ на обща площ около 1570 м². Предвижда се да бъдат инсталирани 20 преместваеми типови контейнера със стандартна големина – 6мх2,4м. Всички материали и елементи отговарят на или са по-високи от IP65 или еквивалент.

Основните процеси в тази система включват зареждане на електрохимични батерии с електрическа енергия от електрическата мрежа. След това съхранената енергия ще бъде отдадена обратно в мрежата или ще се използва за снабдяване на конкретни електрически

товари, когато това е необходимо. Капацитетът на системата е 101,52 MWh, която ще може да се зарежда и разрежда в рамките на 3 часа (тип 0,33C).

Присъединяването на системата ще се извърши чрез разширение на съществуваща подстанция СрН/110 kV и открита разпределителна уредба 110 kV (ОРУ) на територията на обекта, присъединена чрез нов електропровод 110 kV с OPGW/OPUG от подстанцията на обекта до поле 110 kV в ОРУ 110 kV на ВЕЦ „Алеко“, с дължина приблизително 10 м. Електропроводът ще бъде разположен изцяло в границата на имота, като неговата цел е да осигури връзка между разширението на подстанцията и съществуващото ОРУ 110 kV.

По време на експлоатацията, технологичният процес не изисква използване на вода и не се предполага формиране на отпадъчни води от тази дейност.

Отпадъците, генерирани при реализацията на ИП, ще се управляват съгласно утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци.

Така заявеното ИП, не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и не подлежи на регламентираната с глава шеста от *ЗООС* процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът, в който ще се осъществи ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е BG0002057 „Бесепарски ридове“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-786/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.), която отстои на не по-малко от 0.38 km.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън граници на защитени зони и съществуваща производствена площадка) и характера на заявеното изменение на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Система за съхранение на електрическа енергия на НЕК ЕАД, в поземлен имот идентификатор 00254.96.14, по КККР на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта** от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор РИОСВ-Пазарджик

