



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № PD-01-24(2).....

гр. Пазарджик, 06.02..... 2024 г.

ДО

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

ГР. ПАНАГЮРИЩЕ, ПЛ. „20-ТИ АПРИЛ“ № 13

ОБЩ. ПАНАГЮРИЩЕ

На Ваш изх. № ООС - 47/17.01.2024 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на водопровод от пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) на язовир „Луда Яна“ до напорен резервоар „Ушите“, гр. Панагюрище“ и свързаният с него подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на водопровод от ПСПВ на язовир „Луда Яна“ до напорен резервоар „Ушите“, гр. Панагюрище“, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, внесено с уведомления с вх. № ПД-01-24/17.01.2024 г. и вх. № ПД-02-3/17.01.2024 г. и допълнителна информация от 23.01.2024 г.

Във връзка с внесеното уведомление за гореситираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП и свързания с него ПУП-ПП попадат в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на водопровод от пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) на язовир „Луда Яна“ до напорен резервоар „Ушите“, гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик. Целта на ИП е да се осъществи прехвърляне на необходимите водни количества от ПСПВ „Луда Яна“ до водоеми НР3000 м³ („Ушите“) и НР2000 м³, от които се осъществява основното подаване на вода за питейни нужди към съществуващата водопроводна мрежа. След въвеждане в експлоатация на ПСПВ „Луда Яна“ е необходимо да се прехвърлят 151,86 л/сек. (на първи етап на работа) вода към съществуващите водоеми в южната част на град Панагюрище.

Настоящото ИП е свързано с осъществяване на прехвърляне на $Q_{\text{макс}} \text{ дн.} = 151,86 \text{ л/сек.}$ чрез недоизграден водопровод от водоем НР600 м³ (висока зона – север) към водоем НР3000 м³ (ниска зона) и от НР3000 м³ (ниска зона), чрез помпена станция към НР2000 м³ (висока зона).

Разработени са два варианта на трасе на новопроектирания водопровод, като е предпочетен Вариант I, а именно:

Трасето на водопровода се състои от три части. Едната страна е на север от регулацията на гр. Панагюрище, където се предвижда да започне от НР 600 м³ (висока зона – север), в сервитута на тласкателя от ПС при ПСПВ на язовир „Луда Яна“ - ПИ с идентификатор 55302.58.533, преминава северно и западно на оградата на ПСПВ, в посока юг като се включва в съществуващ водопровод НР900 м³ (ниска зона) в ПИ с

идентификатор 55302.55.6. Минава успоредно на път II-37, преминава през пътя в същия сервитут и достига до началото на регулацията на гр. Панагюрище. Втората част продължава в регулационни граници на гр. Панагюрище по ул. „Кръстьо Гешанов“, завива към реката по улица, намираща се от южната страна на „МОЮ“ ЕООД, стига до левия бряг на река „Луда Яна“ (точка 1 от ситуацията). Предвидено е водопровода да се монтира открито по левия бряг на корекцията с изолация до т. 4 от ситуацията. Третата част започва от южната част на регулационните граници на гр. Панагюрище в границите на ПИ с идентификатор 55302.78.311, след около 780 м водопровода чупи на запад и достига до водоем НР 3000 м³ (ниска зона) в ПИ 55302.78.352 и достига до крайната си точка водоем НР2000 м³ (висока зона) в ПИ с идентификатор 55302.82.361.

При водоем НР 3000 м³ (ниска зона) е предвидена помпена станция, която тласка водата към водоем НР2000 м³ (висока зона).

При реализацията на този вариант е приет съставен водопровод от два диаметъра DN355PEHD – L=590 м и DN400PEHD – L=4634.40 м.

Предвижда се изграждане на Помпена станция – едноетажна монолитна изцяло надземна сграда. Предвидено е да се изгради непосредствено до водоем НР3000 м³ – ниска зона („Ушите“). В ПС ще има машинна зала, стая за дежурен персонал със санитарен възел, антре, както и склад с индивидуален вход. В машинната зала ще бъдат монтирани две помпи Q=50 dm³/s; H=50 и P=37,0 kW, работещи в режим „основен“ и „резервен“.

За участъка от трасето, попадащ в извън регулационните граници на гр. Панагюрище е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) „Водопровод от ПСПВ на язовир „Луда Яна“ до напорен резервоар „Ушите“ в гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик“, съгласно който:

Проектното трасе се състои от две части, едната е на север от регулацията на гр. Панагюрище, където се предвижда да започне от ПСПВ на язовир „Луда Яна“ - ПИ с идентификатор 55302.58.533, продължава в посока юг, като се включва в съществуващ водопровод в ПИ с идентификатор 55302.55.6, а другата част на трасето започва от южната част от регулационните граници на гр. Панагюрище, започва в границите на ПИ с идентификатор 55302.78.311, след около 750 м водопровода чупи на запад и достига до водоем, като преминава през водоем в ПИ с идентификатор 55302.78.352 и достига до крайната си точка водоем в ПИ с идентификатор 55302.82.361.

Дължината на проектния водопровод е 2134 м, като 374 м са на север от регулацията на гр. Панагюрище, а останалите 1668 м са на юг от регулацията на гр. Панагюрище.

Така заявеното ИП и свързаният с него ПУП-ПП не може да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Трасето, предмет на заявеното ИП и свързания с него ПУП-ПП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии.

Имот с идентификатор 55302.58.533, попада изцяло в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, а именно: защитена зона BG0002054 „Средна гора“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-273 от 30 март 20012 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.32 от 24.04.2012 г.); около 7080 кв. м. от имот с идентификатор 55302.55.6 попадат в границите на същата защитена зона; останалите имоти от трасето не попадат в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от *Наредбата за ОС*, се установи, че ИП и свързаният с него ПУП-ПП са **допустими** спрямо режима на защитена зона BG0002054 „Средна гора”.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП и свързаният с него ПУП-ПП, при реализацията им **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху близко разположените защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящите ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окажат отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Изграждане на водопровод от пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) на язовир „Луда Яна“ до напорен резервоар „Ушите“, гр. Панагюрище“ и свързаният с него подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на водопровод от ПСПВ на язовир „Луда Яна“ до напорен резервоар „Ушите“, гр. Панагюрище“, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и свързаният с него ПУП-ПП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП и свързаният с него ПУП-ПП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

