



Изх. № 172-01-301-131.....

гр. Пазарджик, 30.07.... 2024 г.

ДО

„ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ - ПАЗАРДЖИК“ АД
ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. „ХРИСТО КАСАПВЕЛЕВ“ № 5
ОБЩ. ПАЗАРДЖИК

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Използване на съществуващ тръбен кладенец ТК3 /водопогълещ/ за осигуряване на нормалната работа на термоклиматичната инсталация на Автогара Пазарджик“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.508.644, по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-301/02.07.2024 г.

Във връзка с Ваше уведомление за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

В ПИ с идентификатор 55155.508.644 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик е изградена Автогара Пазарджик. Захранването с вода на обекта за технологични нужди на системата за охлаждане на кондензаторите на термоклиматичната инсталация, се осъществява от три тръбни кладенци – един черпателен ТК2 и два водопогълещи ТК1 и ТК3.

За експлоатацията на термоклиматичната инсталация на сградата има издадено разрешително за водовземане от подземни води и за ползване на воден обект за реинжектиране на топлинно замърсени води № 31590946/2015 г., решение № РР-3201/2017 г. и решение № РР-3992/2020 г. на БД ИБР гр. Пловдив, които се отнасят за ТК1 и ТК2. Параметрите на разрешеното водовземане и реинжектиране към момента са:

$Q_{пр}=157750,0 \text{ м}^3/\text{год.}=432 \text{ м}^3/\text{денон.}=5,0 \text{ л/сек.};$

$Q_{мах}=5,5 \text{ л/сек.}$

Целта на водоползването: „Водоснабдяване за други цели“ (захранване на климатична инсталация).

По време на пробните изпитания на инсталацията черпещият кладенец ТК2 аварира. С искане на изменение на разрешителното, БД ИБР гр. Пловдив разрешава прокарване на нов черпещ кладенец ТК2 на около 2 м от аварирания.

При работа на инсталацията се установява, че ТК1 не успява да поеме отработената от инсталацията вода. В тази връзка съгласно разрешително № 31570009/2019 г. на БД ИБР е прокаран допълнителен водопогълещ кладенец ТК3 с дълбочина 20 м., който отстои на 4 м от ТК1 и работи заедно с него. Поради изтичане действието на разрешителното за ТК3 се налага провеждане на нова процедура за преиздаване и продължаване на срока му.

Кладенецът е изграден в източната част на имота и е с координати:

северна ширина: 42°10'59.012"

източна дължина: 24°19'05.926"

кота на устието: 202.8 м.

Не се предвиждат помени в исканите водни количества и технологичната схема на водочерпене и реинжекция на инсталацията.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на регламентираната с глава шеста от ЗООС процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е защитена зона BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122 /2007 г. (ДВ, бр.21 /2007 г.), изменена с Решение № 588/06 август 2021 г. /ДВ, бр. 67/13 август 2021 г./, от която ИП отстои на не по-малко от 0,10 км.

Съгласно получено становище по компетентност от БД ИБР-Пловдив на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, изх. № ПУ-01-599-(1)/19.07.2024 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР, ЗВ и подзаконовите актове към него, при спазване на посочените в становището условия.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Използване на съществуващ тръбен кладенец ТКЗ /водопоглътящ/ за осигуряване на нормалната работа на термоклиматичната инсталация на Автогара Пазарджик“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.508.644, по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове. При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: Копие на становище на БД ИБР-Пловдив, с изх. № ПУ-01-599-(1)/19.07.2024 г. и наш вх. № ПД-01-301-(2)/19.07.2024 г за сведение и съобразяване.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

