



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № 02-03-332-11.....

гр. Пазарджик, 09.02, 2019 г.

ДО

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ“ ЕООД
ГР. ПАЗАРДЖИК
УЛ. „ВТОРИ ЯНУАРИ“ № 6

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция (текущ ремонт) на водопроводна мрежа от о.т. 72 – о.т. 71 до о.т. 52 (главна улица) в с. Бошуля, общ. Септември“, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-332/26.06.2019 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-332/26.06.2019 г. за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*(посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

ИП предвижда реконструкция (текущ ремонт) на водопроводна мрежа от о.т. 72 – о.т. 71 до о.т. 52 (главна улица) в с. Бошуля, общ. Септември, обл. Пазарджик.

В с. Бошуля се предвижда строеж на нов мост над р. Бошулска на мястото на съществуващият и цялостен ремонт на главната улица, с подмяна на павираната настилка с нова асфалтова, нови бордюри и тротоарни настилки. Поради това се проектира и предвижда подмяна на уличната водопроводна мрежа по същата улица с нови полиетиленови тръби с диаметри съответно Ф140, Ф125, Ф110 и Ф90.

В предвид бъдещето благоустрояване на улицата, във всички кръстовища се предвижда да се пуснат нови ПЕ „мустаци“ в пресечките, извън обхвата на кръстовището с монтаж на спирателен кран (СК) към връзката със старите водопроводи, за да не се допуска аварии и компрометиране на новите настилки.

Проектантите предлагат решение за водопроводната мрежа на селото, въз основа на което е проектиран на фаза технически проект, уличен водопровод по главната улица с телескопично намаляващ диаметър на тръбите по посока на водата от запад на изток, навлизайки в селото, с което ще се подобрят хидравлични характеристики на цялата мрежа. Проектния водопровод ще се разположи от северна страна на улицата, при съществуващ от южната, с което ще се намали до минимум нарушаването на водоснабдяването на селото по време на извършване на СМР.

Във връзка с последващата реконструкция на пътната настилка, цялото количество изкопана земна маса се извозва от обекта на депо и всички обратни насипи са с пясък и фракция от трошен камък, уплътнявани на пластове от 20-30 см., с цел предотвратяване на последващо улягане на новата настилка.

Отклоненията в южна посока за нови улични водопроводи в пресечките и за всички СВО ще се извърши с хоризонтално сондиране под съществуващия път, с което няма да се спира движението на автомобили при изграждане на водопровода, преди началото на реконструкцията на пътното платно и ще се минимизира вероятността от бъдещо улягане на новата настилка.

Противопожарното водоснабдяване на населеното място ще се осигурява от ПХ Ф80 надземен монтаж, които ще се разположат на не повече от 150 м един от друг.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не подлежи на регламентираните с глава шеста от *Закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка*.

Водопровода, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, съгласно *Закона за биологичното разнообразие*, както и в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*. Най-близко разположената защитена зона е BG0000578 „Река Марица“, от която водопровода отстои на не по-малко от 0.41 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП „Реконструкция (текущ ремонт) на водопроводна мрежа от о.т. 72 – о.т. 71 до о.т. 52 (главна улица) в с. Бошуля, общ. Септември“, обл. Пазарджик е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕМИЗ
Директор на РИОСВ-Пазарджик

