



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... ПД-01-341-(4) ...

гр. Пазарджик, ... 16.10. ... 2023 г.

ДО

„ДУЙГУ ТААХХЮТ ВЕ ИНШААТ АНОНИМ ШИКРЕТИ“ КЧТ

М. ГАЛАБЕЦ №1, С. ВАКАРЕЛ, ОБЩ. ИХТИМАН, ОБЛ. СОФИЯ

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Водовземане чрез едно ново водовземно съоръжение за производствено водоснабдяване - производство на бетон“ в имот с идентификатор 14163.5.18 в м. Чални дол по КККР на с. Габровица, общ. Белово, обл. Пазарджик, внесено с уведомление, вх. № ПД-01-341/01.06.2023 г. и доп. информация от 03.08.2023 г., с възложител: „ДУЙГУ ТААХХЮТ ВЕ ИНШААТ АНОНИМ ШИКРЕТИ“ КЧТ

Във връзка с внесеното уведомление за горещитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което се приема за уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

С инвестиционното предложение се предвижда да изгради едно ново водовземно съоръжение тръбен кладенец (ТК) в имот с идентификатор 14163.5.18 в м. Чални дол по КККР на с. Габровица, общ. Белово, обл. Пазарджик, който е с площ 8 759 кв. м., земеделска земя.

Добитите води от водовземното съоръжение ще се ползват в производство на бетон за нуждите на дружеството около 21 900 м³/годишно. Бетоновият възел е разположен в имот с идентификатор 14163.16.19 м. Друма по КККР на с. Габровица, общ. Белово и е част от ИП „Разполагане на временен обект“ по чл. 95б, ал. 3, т. 5 от Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи в поземлени имоти с идентификатори 14163.16.9, 14163.16.14, 14163.16.15, 14163.16.19 и 14163.16.17 по КККР на с. Габровица, община Белово, обл. Пазарджик, за което е издадено писмо с изх. № ПД-01-637-(4)/30.12.2020 г. по реда на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

ТК ще бъде изграден с верижен багер, направа на изкоп Ф 1,30 м до дълбочина 5 м. Ще се спусне експлоатационно-филтрова колона – полиетиленова гофрирана тръба Ф 1000/10,00 мм от 00,00 до 5,00 м, като в интервала 0,00-1,00 м тя ще е плътна, а от 1,00 до 5,00 м – перфорирана. ТК ще е с географски координати: N 42°16'49.256'' E 23°53'44.052'', кота 455.38. Определен е средноденоношен дебит Q_{пр.} = 0,24 l/s = 20,38 м³/d.

Съгласно получено становище по компетентност от БД ИБР-Пловдив на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* с изх. № ПУ-01-503(3)/05.10.2023 г. и вх. № ПД-01-341-(6)/05.10.2023 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.), ЗВ и подзаконовите актове към него, при спазване на посочените в становището условия.

Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от ЗООС процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът, в който ще се осъществи ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е BG0000304 „Голак“, обявена със заповед № РД-1016 от 17 декември 2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 16 от 23.02.2021 г.), от която отстои на 1,27 km.

С оглед гореизложеното, отчитайки характера и местоположението на ИП, при осъществяването му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитена зона BG0000304 „Голак“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Водовземане чрез едно ново водовземно съоръжение за производствено водоснабдяване - производство на бетон“ в имот с идентификатор 14163.5.18 в м. Чални дол по КККР на с. Габровица, общ. Белово, обл. Пазарджик е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове**.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ – Пазарджик

