



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ПД-01-4-13/.....

гр. Пазарджик, 22.01...... 2020 г.

ДО

„РОУЗИ ПЛАНТС“ ЕООД

С. ЛОЗЕН, ОБЩ. СЕПТЕМВРИ, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

М. „АЗМЪКА“

**Относно:** Инвестиционно предложение (ИП) „Ползване на съществуващи тръбни сондажни кладенци за водоснабдяване на Оранжерийен комплекс“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44053.15.52, м. „Азмъка“, по КККР на с. Лозен, общ. Септември, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-4/07.01.2020 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-4/07.01.2020 г. за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.), което се приема като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

ИП предвижда ползване на съществуващи тръбни сондажни кладенци за водоснабдяване на Оранжерийен комплекс в ПИ с идентификатор 44053.15.52, м. „Азмъка“, по КККР на с. Лозен, общ. Септември, обл. Пазарджик. Водата от кладенците се използва за напояване на изградените оранжерии за производство на ягоди и зеленчуци. За ползването на сондажите има издадено Разрешително за водовземане от подземни води № 31520502/05.02.2015 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ с титуляр „Писков“ ЕООД, което е с изтекъл срок на действие. Имотът е собственост на Детелин Писков и Елеонора Пискова, но се ползва от „Роузи Плантс“ ЕООД, посредством сключен договор за наем от 18.05.2018 г. (приложен към преписката). Новият ползвател възнамерява да увеличи водното количество от сондажите, което налага провеждане на процедура за промяна на Разрешителното и продължаване на срока му. Предвиждат се годишно водно количество до 20000,0 м<sup>3</sup>/год. = 54,8 м<sup>3</sup>/денон. = 0,63 л/сек., при максимално водно количество до 8,0 л/сек. Сондажите са с дълбочина съответно ТК 1 – 11,0 м и ТК 2 – 9,0 м, при диаметър на филтровата част 200 мм.

Географски координати на тръбните кладенци:

ТК 1

северна ширина: 42°11'11.6"

източна дължина: 24°10'24.9"

кота на устието: 236.355 м

ТК 2

северна ширина: 42°11'12.3"

източна дължина: 24°10'19.2"

кота на устието: 235,917 м

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не подлежи на регламентирания с глава шеста от *Закона* процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Съгласно представените географски координати, тръбните кладенци предмет на ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони, по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е BG0000578 „Река Марица“, от която тръбните кладенци отстоят на не по-малко от 2.92 км.

Съгласно становище по реда на чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите (ЗВ)* с изх. № ПУ-01-10(1)/20.01.2020 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, ИП е **допустимо** от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, при спазване на изискванията посочени в становището на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

С оглед гореизложеното, отчитайки характера и местоположението на ИП, при реализацията му няма **вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Ползване на съществуващи тръбни сондажни кладенци за водоснабдяване на Оранжевиен комплекс“ в ПИ с идентификатор 44053.15.52, м. „Азмъка“, по КККР на с. Лозен, общ. Септември, обл. Пазарджик е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: Копие на становище с изх. № ПУ-01-10(1)/20.01.2019 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

С уважение,

**КОСТАДИН ГЕЩЕВ**

Директор на РИОСВ-Пазарджик

