



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ПД-01-400-(1).....

гр. Пазарджик, 10.07..... 2023 г.

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

КЕЦ БЕЛОВО

ГР. БЕЛОВО, УЛ. „ОСВОБОЖДЕНИЕ“ № 40

ОБЩ. БЕЛОВО

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „1. Изграждане на нова кабелна линия (КЛ) 20 kV от трафопост (ТП) № 3 до нов бетонен комплектен трансформаторен пост (БКТП) № 2 ЖП Спирка в урегулиран поземлен имот (УПИ) XXVIII, кв. 5, в с. Ветрен дол 2. Нова кабелна линия (КЛ) 1 kV 3. Нова въздушна линия (ВЛ) 1 kV 4. Реконструкция на съществуваща въздушна мрежа ниско напрежение (ВМрНН) по плана на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик“, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-400/28.06.2023 г.

Във връзка с Ваше уведомление за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно представената информация в уведомлението за ИП, възложителят предвижда извършването на следните дейности:

1. изграждане на нова кабелна линия 20 kV от трафопост (ТП) № 3 до нов бетонен комплектен трансформаторен пост (БКТП) № 2 ЖП Спирка в урегулиран поземлен имот (УПИ) XXVIII, кв. 5, в с. Ветрен дол
2. изграждане на нова кабелна линия (КЛ) 1 kV
3. изграждане на нова въздушна линия (ВЛ) 1 kV
4. реконструкция на съществуваща въздушна мрежа ниско напрежение (ВМрНН) по плана на с. Ветрен дол, общ. Септември“, обл. Пазарджик.

Новата кабелна линия ще бъде изпълнена с кабела NA2XS(F)2Y 1x185 mm², положен в изкоп и изтеглен в предпазна тръба където е необходимо. Трасето на новата кабелна линия е 885 м. По цялата дължина на кабелното трасе ще се положи заземителен проводник от цинкован кръгъл стоманен профил с $\phi=10$ мм., който ще се свърже със заземителният контур на ТП-3 и нов БКТП № 2 ЖП Спирка.

Полагането на кабелната линия по терени на регулирани имоти ще стане в един изкоп за кабелна линия 20 kV с размери 0,9/0,4 м. При пресичането на пътища, кабелът ще бъде поставен в ПВС тръби поставени в бетонов кожух с размери 1,1/0,6м. Новите кабелни линии ще са с трасе от нов БКТП №2 ЖП Спирка до първите стълбове на МрНН с дължина около 5м. за всяка линия.

Новата въздушна линия НН ще започва от съществуващ ст. № 9 на изв. Б от ТП №2 пред УПИ VII-16 кв.5 и ще преминава по ул. о.т. 323-8;8-7, после пресичайки ул. с о.т. 7-20 ще достигне до съществуващ СБС № 66 на ТП №2 пред УПИ VIII-3, кв.1, по плана на с. Ветрен дол.

Реконструкцията на ВМрНН ще засегне съществуваща въздушна линия изградена преди повече от 50 години без промяна на трасето. Ще бъдат използвани изцяло изолирани проводници тип ALR 3*120+95мм², като същите ще бъдат окачени на необходимата арматура за този начин на изпълнение на проводници с въздушно окачване. Всички стари стълбове тип НВ125/9,5м, ще бъдат подменени със стълбове тип НЦ 250/9,5 м., а там където е необходимо стълбовете ъглови и крайни от типа ЪВ 835/9,5 м, и краен КВ590/9,5 м. ще бъдат подменени с ЪЦ 835/9,5 м. и КЦ/590/9,5 м.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от *ЗООС* процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Трасетата, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е защитена зона BG0001386 „Яденица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед № РД-322/31.03.2021 г. на министъра на околната среда водите (ДВ, бр. 52/22.06.2021 г.), от която отстоят на повече от 483 м.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху близко разположените защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „1.Изграждане на нова кабелна линия (КЛ) 20 kV от трафопост (ТП) № 3 до нов бетонен комплектен трансформаторен пост (БКТП) № 2 ЖП Спирка в урегулиран поземлен имот (УПИ) XXVIII, кв. 5, в с. Ветрен дол 2. Нова кабелна линия (КЛ) 1 kV 3. Нова въздушна линия (ВЛ) 1 kV 4. Реконструкция на съществуваща въздушна мрежа ниско напрежение (ВМрНН) по плана на с. Ветрен дол, общ. Септември“, обл. Пазарджик, **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове. При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

