



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... *12-01-404-17*

гр. Пазарджик, ... *18.12* ... 2023 г.

ДО

„ПЕРСЕНК ИНВЕСТ“ ООД

С. ЗЛАТИТРАП, УЛ. „1-ВА“ № 6, ОБЩ. РОДОПИ, ОБЛ. ПЛОВДИВ

ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК Г-Н ВАЛЕНТИН НЕНКОВ

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) за „Водовземане от подземни води чрез 1 (един) съществуващ тръбен сондажен кладенец за промишлено водоснабдяване (производство на бетон) и осигуряване на противопожарен резерв“, намиращ се в имот с идентификатор 77061.166.8, м. Гърбеша, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-404/28.06.2023 г. и допълнителна информация от 13.10.2023 г.

Във връзка с внесеното уведомление за горепосоченото инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

В имот с идентификатор 77061.166.8, м. Гърбеша, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хаджиево, общ. Пазарджик е изградено водовземно съоръжение – тръбен сондажен кладенец СК 1, с дълбочина 28.00-32.00 м. и с географски координати: N 42°09'03.585'', E 24°28'08.297''.

Сондажният кладенец е изграден през 80-те години на XX век, като част от вододобивната система за напояване на района. В имота, в който се намира СК 1 е изграден завод за производство на бетон, който се стопанисва от „Персенк Инвест“ ООД. Водата му се използва за промишлено водоснабдяване (производство на бетон) и осигуряване на противопожарен резерв. Водовземното съоръжение е вписано в регистъра на съоръженията за подземни води на БД ИБР с № 35201303651.

За тръбния кладенец СК1 е издадено Разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения № 31591073 от 28.09.2020 г., което е било валидно до 07.02.2022 г., с титуляр „София Асфалт“ ООД. Във връзка с използването на водовземното съоръжение СК1, възложителя е представил декларация от собственика на имота, а именно „София Асфалт“ ООД за негова сметка.

Състоянието на кладенеца след проведеното 24-часово водочерпене с монтираната потопяема помпа, при което се достигна дълбочина на дъното му 24.00 m под кота терен, е добро. Разположен е в южната част на имота (кота терен 187.201 m). Кладенецът е оборудван с потопяема помпа и монтирано водомерно устройство на тръбната арматура за измерване на добиваните водни количества.

Годишният производствен капацитет на фирмата възлиза, по данни на инвеститора, на около 13 000 m³ бетон. Тогава необходимите количества на подземни води, добивани от СК1, са 2 340 m³. Към тази стойност се добавят 20% непредвидени разходи на вода и се получава годишното потребление от 2 808 m³ подземни води, които трябва да бъдат осигурявани от СК1.

При работа на фирмата по 5 дни седмично през цялата година или 260 дни годишно се получава средноденоношен дебит - $Опр = 0.13 \text{ l/s} = 10.80 \text{ m}^3/\text{d}$

Максималният дебит ще е 2.50 l/s при режим на експлоатация 1.3 часа в денонощие.

Питейното водоснабдяване на обекта се осъществява от "Водоснабдяване и канализационни услуги" - Пазарджик, въз основа на договор между водоснабдителното дружество и "София асфалт" ООД.

Отвеждането на отпадните води от питейното водоснабдяване става в септична яма с обем 20 m³, която редовно се почиства от лицензирана за целта фирма.

Подземните води, добивани от СК1 се оползотворяват изцяло за производството на бетон.

Съгласно получено становище по компетентност от БД ИБР-Пловдив на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите*, вх. № ПД-01-404-(6)/11.12.2023 г. (изх. № ПУ-01-611-(3)/11.12.2023 г.), ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.), ЗВ и подзаконовите актове към него, при спазване на посочените в становището условия.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от ЗООС процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е защитена зона BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122 /2007 г. (ДВ, бр.21 /2007 г.), изменена с Решение № 588/06 август 2021 г. /ДВ, бр. 67/13 август 2021 г./.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху близко разположените защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП за „Водовземање от подземни води чрез 1 (един) съществуващ тръбен сондажен кладенец за промишлено водоснабдяване (производство на бетон) и осигуряване на противопожарен резерв“, намиращ се в имот с идентификатор 77061.166.8, м. Гърбеша,

по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: становище на БД ИБР с изх. № ПУ-01-611-(3)/11.12.2023 г.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

