



Изм. № ПА-01-421-(3)

гр. Пазарджик, 08.08 2023 г.

ДО

ОБЩИНА БЕЛОВО

ГР. БЕЛОВО, УЛ. „ОРФЕЙ“ № 4А

ОБЩ. БЕЛОВО

На Ваш изх. № РИОСВ – 48/06.07.2023 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Аварийно изграждане на водопровод от ПС „Владикин извор“ до с. Дъбравите и резервоар за аварийно водоснабдяване на селото“, внесено с уведомление вх. № ПД-01-421/06.07.2023 г. и допълнителна информация от 31.07.2023 г.

Във връзка с внесеното уведомление и допълнителна информация за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Село Дъбравите се водоснабдява с два подема помпени станции. Помпените станции се обслужват от “Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД гр. Пазарджик.

- ПС „Владикин извор“, на кота терен 315 m, с две групи помпени агрегати за град Белово и с. Дъбравите, разположена в регулацията на град Белово, между коритото на река Марица от северна страна и Ж.П. линията, и републикански път I-8 от южна, построена през 1993г в мястото на едноименния карстов извор, преди вливането му в реката;

- от ПС „Владикин извор“ излизат отделни тласкателни водопроводи, като този към ПС „Дъбравите-2“ е с дължина около 465 m стоманени тръби Ф159 mm /на мястото на по-стари АЦ/ и АЦ тръби Ф300 с обща дължина 1 210 m, преминаващ в западна посока през регулацията на град Белово по ул. „Раковица“, два пъти пресича ж.п. линиите и път I-8, пресича река Марица в северна посока, окачен по ж.п. мост обслужвал завода. Преминава с дължина 170 m в северна посока, през площадката на завода, където тръбите са подменяни преди 1989 г. със стоманени Ф250, след което върху тях са застроени допълнителни халета и сгради. В северна посока от площадката на завода, трасето продължава стръмно в планината с дължина около 200 m до достигане на ПС „Дъбравите-2“ с черпателен резервоар с обем 50 m³;

- ПС „Дъбравите-2“ на кота терен 420 m е строена през 1975 г., първоначално за нуждите на завода, с възможност за подаване на питейна вода и за град Белово, от самостоятелното хранване с вода на завода за технологични и питейни нужди от „долен изравнител“ на ВЕЦ „Момина клисура“ /най-ниския обект от каскада „Белмекен-Сестримо“, като е работила пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ). Достъпът до Помпената станция е по черен, стръмен и трудно проходим път с дължина 600 m през гората /за багер или високо проходим, къса база автомобил/, като достъпа е само от охраняваната площадка на завода. Ел. хранването също е с контролно мерене за нуждите на „ВиК“ от площадковата ел. мрежа на завода, хранена директно с ВН от НЕК

/ВЕЦ „Момина клисура“/. За ПС няма обособен самостоятелен имот, като е разположена в имот с идент. № 24414.105.1 – гора, публична държавна собственост с площ 184 дка;

- От ПС „Дъбравите-2“ на север е положен втори тласкателен водопровод $\Phi 150$ с дължина 250м, отразен със сервитути в КВС на землището на с. Дъбравите, като достига до напорен резервоар /НР/ с обем 200 m^3 , разположен на кота терен 500 м в самостоятелен имот с идентификатор № 24414.44.137, с площ 417 m^2 , държ. частна собственост;

- От водоема водата се подава в село Дъбравите по хранителен водопровод АЦ $\Phi 150$ с дължина около 1 283 м. Захранващият водопровод е с трасе под селскостопански път.

Към настоящия момент водоснабдяването на село Дъбравите се извършва по напорен водопровод, който преминава през частен имот, собственост на „Завод за хартия Белово“ АД. В него е разположена междинна помпена станция (ПС) за препомпване на водата, предвид голямата денивелация между ПС „Владикин извор“ и резервоар 200 m^3 , захранващ село Дъбравите. Електроенергията за захранването на ПС е предоставяна от собственика на имота „Завод за хартия Белово“ АД на ВиК оператора до този момент. От 30.03.2023 година ел. захранването на „Завод за хартия Белово“ АД, гр. Белово е преустановено от доставчика на електроенергия, поради обявяване в ликвидация на дружеството, което води до прекъсване на електроснабдяването на междинната ПС. От „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД Пазарджик е осигурено временно захранване на междинната помпена станция с дизелагрегат.

С настоящето ИП се предвижда подмяна на съществуващите помпени агрегати в ПС „Владикин извор“ за осигуряване на нужните водни количества по предложената схема. Предвидените помпени агрегати в ПС „Владикин извор“ са 3 бр. /2раб+1рез/: $Q=5,5 \text{ l/s}$; $H=122 \text{ m}$; $N=11 \text{ kW}$, с честотно управление. Съществуващите помпени агрегати не могат да се използват поради това, че същите са с други характеристики, т.к. водата се подава до съществуващия резервоар 200 m^3 по трасе през площадката на завода. Предвид голямата денивелация се предвижда изграждане на междинна помпена станция втори подеи на кота 415,75 метра. Дължината на тръбопровода от ПС „Владикин извор“ до междинната помпена станция ще е 1 578 м. Помпената станция ще се изпълни с цел подаване на необходимото количество до съществуващия резервоар. Предвидени са три помпи /2раб+1рез/ с параметри $Q=5,5 \text{ l/s}$; $H=122 \text{ m}$; $N=18,5 \text{ kW}$. При тази помпена станция ще се изпълни и черпателен резервоар с обем $1,74 \text{ m}^3$. От нея чрез изграждане на напорен тръбопровод с диаметър $\phi 160$, PN16, с дължина $L=2131$ метра ще се захранва съществуващия резервоар 200 m^3 . Трасето на този тръбопровод ще е по уличната мрежа на селото – 848 м и под селскостопански път – 1283 м. Трасето извън селото ще е по трасето на съществуващия хранителен водопровод, който е в много лошо състояние.

Общата дължина на напорния тръбопровод ще е 3 709 м. Предвижда се реновиране на съществуващия резервоар с обем 200 m^3 .

Всички отпадъци, генерирани вследствие реализацията и експлоатацията на обекта, ще се съхраняват и управляват, съгласно утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци.

Така заявеното ИП, не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и **не подлежи на регламентираната с глава шеста от ЗООС процедура по оценка на въздействието върху околната среда.**

Имотите, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*, но частично **попадат** в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“: защитена зона BG0000304 „Голак“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1016/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 16/23.02.2021 г.).

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, се установи, че ИП е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0000304 „Голак”.

С оглед гореизложеното, отчитайки **характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху близко разположените защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на ИП, при реализацията им **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Аварийно изграждане на водопровод от ПС „Владикин извор“ до с. Дъбравите и резервоар за аварийно водоснабдяване на селото“ е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ – Пазарджик

