



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... ПД-01-424-(1).....

гр. Пазарджик, . 01.10. 2024 г.

ДО

„АТИКА ХОЛИДЕЙС“ ООД

ГР. ПЛОВДИВ

БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ № 92

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на Трафопост тип БКТП към Хотелски Комплекс“, в УПИ II-Почивна станция, кв. 78 по плана на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-424/26.09.2024 г.

Във връзка с Ваше уведомление по чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)* (посл. изм. ДВ. бр. 9 от 30 Януари 2024 г.), което се приема и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), на основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

За ИП „Преустройство, пристройка и ново строителство - Хотелски комплекс“ в УПИ II-почивна станция, кв. 78, по плана на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС е издадено писмо, изх. № ПД-01-415-(1)/24.07.2020 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик. Имотът е разположен в урбанизирана територия с изградена пътна и техническа инфраструктура. Във връзка с преустройството и новото строителство е необходимо увеличаване на предоставената ел. мощност.

С настоящото ИП се предвижда изграждане на Трафопост тип БКТП към Хотелски Комплекс, разположен в УПИ II-Почивна станция, кв. 78 по плана на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик

Съгласно изискванията посочени в становище за присъединяване № 4643669/17.09.2024 г. на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, трафопоста ще бъде монтиран на имотната граница, с обособен сектор на „Електроразпределение Юг“ ЕАД. Монтажът ще се извърши чрез поставяне на монолитна бетонова конструкция върху предварително подготвена основа - чрез направата на бетонова плоча, служеща за основа.

В БКТП ще бъде монтиран силов маслен трансформатор (херметичен тип) с ел. мощност от 1000 kVA, с ном. напрежение 20/0,4 kV. Помещението, в което ще бъде монтиран силовия трансформатор „Трафокилия“ ще бъде отделено от останалите и същото ще бъде допълнително обработено по стените и пода със специална изолация за недопускане на преминаване на трансформаторно масло извън помещението в случай на теч.

Външната кабелна връзка ще бъде ангажимент на електроразпределителното дружество в административен и технически аспект.

Отпадъците, генерирани при реализацията на ИП, ще се управляват съгласно утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от *ЗООС* процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

ИП не попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е BG0001389 „Средна гора“, от която ИП отстои на повече от 650 м.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Изграждане на Трафопост тип БКТП към Хотелски Комплекс“, в УПИ II-Почивна станция, кв. 78 по плана на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

