



Изх. № *117-01-430-1/1*.....

гр. Пазарджик, *14.10*..... 2024 г.

ДО

„ФЕРОМЕТЪЛС“ ЕООД

С. ВАРВАРА, УЛ. „ПЪРВА“ № 9, ОБЩ. СЕПТЕМВРИ

**Относно:** Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на фотоволтаична централа (ФЕЦ) с мощност 198 kW“ в урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII – 308, кв. 77, по плана на с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-430/27.09.2024 г.

Във връзка с Ваше уведомление за горещитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)(ДВ, бр. 73/2007 г.)*, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на фотоволтаична централа (ФЕЦ) с мощност 198 kW, която ще се разположи в рамките на УПИ VIII - 308, кв. 77, с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик. Имотът е с площ 1732 кв. м., находящ се в бивш стопански двор (ТКЗС) – с. Варвара.

Централата ще работи само за отдаване на електрическа енергия към електрическата мрежа. За работата на централата ще се монтират 2 инвертора Huawei SUN 2000-100KTL-M1, всеки с мощност 100 kW, захранващи таблото ГРТ – ФЕЦ. ФЕЦ ще работи в паралел на енергийната мрежа със синхронизиране на параметрите на произвежданата енергия. При прекъсване на ел. захранването от мрежата, ще се прекъсне производството и отдаването на ел. енергия от ФЕЦ.

Фотоволтаичните модули (панели) ще се свържат последователно в серии (стрингове), чийто размер зависи от напрежението във всеки модул, така че напрежението в стринга да съответства на оптималното работно напрежение на инвертора. Ще се използват монокристални фотоволтаични панели с максимална мощност 550 Wp – 360 броя, които ще се монтират върху предварително изградена метална наземна носеща конструкция в имота с ориентация изток-запад.

Свързването на ФЕЦ към електроразпределителната мрежа ще се осъществи в новоизградено табло ТЕПО на фасадата на ТП БКТП 3 Варвара. Трасето на подземния кабел минава през следните поземлени имоти:

- в УПИ VIII -308, кв. 77 – трасе през собствен имот 7 м. и сервитут 14,7 м<sup>2</sup>;
- трасе през общинска собственост – общински път 174,3 м. и сервитут 366 м<sup>2</sup>.

Трасето на кабелната линия ниско напрежение ще започне от границата на УПИ VIII-308, кв. 77, като се прокара под тротоара от лявата страна на улица с о. т. 243-244-246-156, под тротоара от дясната страна на улица с о. т. 156-155-85, пресичайки уличните платна на улици с о. т. 244-245-246-256 и ще достигне до ново електромерно табло, предвидено за монтаж до съществуващ бетонен комплексен трансформаторен пост БКТП-3 Варвара, кв. 78, по плана на с. Варвара, общ. Септември. Дължината на трасето ще е 181,3 м, ширина на сервитута – 2,10 м. От ГРТ ФЕЦ до електромерното табло на фасадата на трафопоста кабелите ще се полагат подземно на дъното на изкопа, засипани с пясъчна възглавница и

поставена предпазна лента. Земните работи се изразяват в изкоп на траншея и обратно засипване.

Имотът е благоустроен, с налична пътна инфраструктура, вход и ограда. Няма необходимост от изграждане на нова и/или промяна на съществуващата пътна и техническа инфраструктура. Предоставената електрическа мощност за собствени нужди е 15,0 kW.

От реализацията на инвестиционното предложение не се очаква образуване на опасни отпадъци, а само строителни с неопасни свойства, които ще бъдат класифицирани по реда на Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците. При експлоатацията на фотоволтаичната централа не се очаква генериране на отпадъци. От работници и персонала ще се образуват битови отпадъци, които ще се събират в контейнери, поставени в района стопанския двор на с. Варвара.

ИП не е свързано с формиране на производствени отпадъчни води. Не се предвижда измиване или друго почистване на елементите на централата, което да формира производствени отпадъчни води. За битовите нужди на персонал и работници ще се използват съществуващите санитарно-битови помещения в непосредствена близост – на 10 м. в съседен имот, собственост на възложителя.

Така заявеното ИП, не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и не подлежи на регламентираната с глава шеста от ЗООС процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Изграждане на фотоволтаична централа (ФЕЦ) с мощност 198 kW“ в урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII – 308, кв. 77, по плана на с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове. При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

**КОСТАДИН ГЕШЕВ**

Директор на РИОСВ-Пазарджик

