



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № 02-01-460-12 /
гр. Пазарджик, 21.08 / 2020 г.

ДО

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД

ГР. СОФИЯ 1618, РАЙОН ВИТОША, БУЛ. „ЦАР БОРИС III“ № 201

ОБЩ. СТОЛИЧНА, ОБЛ. СОФИЯ

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Грамада“ от п/ст „Септемврийци до стълб № 77А, преминаваща през землищата на гр. Пазарджик, с. Ивайло, с. Драгор, с. Сарая, с. Гелеменово, с. Априлци, с. Сбор, с. Щърково, общ. Пазарджик и общ. Лесичово, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-460/13.08.2020 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-460/13.08.2020 г. за горечитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.**

Съгласно представената информация с ИП се предвижда реконструкция на линейно съоръжение на техническата инфраструктура за пренос на електроенергия: съществуваща въздушна електропроводна линия (ВЛ) 110 kV „Грамада“, изградена от подстанция „Септемврийци“ до подстанция „Попинци“.

Трасето на ВЛ 110 kV „Грамада“ преминава през землището на гр. Пазарджик, с. Ивайло, с. Драгор, с. Сарая, с. Гелеменово, с. Априлци, с. Сбор, с. Щърково, общ. Пазарджик и общ. Лесичово, обл. Пазарджик.

За целите на ИП ще бъдат подменени стълбовете, проводниците и мълниезащитното въже в участъка от подстанция „Септемврийци“ до стълб № 77А, като се запазват местата на съществуващите стълбове. Електропроводът ще завършва в стълб № 77А, който е нов и вграден в оста на съседната ВЛ 110 kV „Бъта-Априлци“. За времето необходимо за извършването на ремонта ще се използват санитарно-битови помещения (фургони) и подвижни химически тоалетни, както и площадки за открити временни складове.

За всеки стълб е предвидено изграждане на собствена заземителна инсталация и монтиране на полимерни изолатори за предпазване на кацащите птици в случай на токов удар. В точките на окачване на носещите изолаторни вериги, в конзолите на стълба на носещите стълбове ще бъдат монтирани и устройства против кацане и гнездене на птици над веригите.

Не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура. Ще се използват съществуващите местни, полски, горски пътища и тези от общинската и републиканската пътна мрежа.

По време на строителството формираните битови отпадъци ще се събират в контейнери за сметосъбиране, които след напълването им ще се извозват на регламентираните за тази цел места. Отпадъците формираните демонтажните работи (метални конструкции, проводници, изолаторни вериги и арматура), представляват материални активи собственост на възложителя и се предвижда те да се складират в собствен склад за повторно използване.

Изкопаните земни маси ще бъдат използвани повторно за оформяне на площадките около стълбовете.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).

Трасето, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, но участък с дължина 774 м. попада в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*: защитена зона BG0002069 „Рибарници Звъничево“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-803 от 4 ноември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.106 от 12.12.2008 г.).

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, се установи, че ИП „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Грамада“ от п/ст „Септемврийци до стълб № 77А, преминаваща през землищата на гр. Пазарджик, с. Ивайло, с. Драгор, с. Сарая, с. Гелеменово, с. Априлци, с. Сбор, с. Щърково, общ. Пазарджик и общ. Лесичово, обл. Пазарджик е допустимо:

- спрямо режима на защитена зона BG0002069 „Рибарници Звъничево“ за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването ѝ.

С оглед гореизложеното, отчитайки **характера** на ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Грамада“ от п/ст „Септемврийци до стълб № 77А, преминаваща през землищата на гр. Пазарджик, с. Ивайло, с. Драгор, с. Сарая, с. Гелеменово, с. Априлци, с. Сбор, с. Щърково, общ. Пазарджик и общ. Лесичово, обл. Пазарджик, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ-Пазарджик

