



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... *па-01-461-(1)*

гр. Пазарджик, ... *10.08* ... 2023 г.

ДО

Г-Н БОРИСЛАВ ТРЕНЧЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „ЯНА“ АД

ГР. ПАНАГЮРИЩЕ, УЛ. „БРАТЯ ДЕЙКОВИ“ № 2

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 2,5 MW за собствени нужди и отдаване на излишната енергия в електропреносната мрежа“, в ПИ с идентификатор 55302.501.3909, кв. 234 по КKKP на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, внесено от „ЯНА“ АД с уведомление с вх. № ПД-01-461/28.07.2023 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТРЕНЧЕВ,

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на фотоволтаична централа с мощност 2,5 MW за собствени нужди и отдаване на излишната енергия в електропреносната мрежа, в рамките на ПИ с идентификатор 55302.501.3909, кв. 234 по КKKP на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, представляващ производствена площадка на завода за производство на хавлиени изделия, без да се налага промяна предназначението му или начина на трайно ползване. Имотът е урбанизирана територия, с НТП За текстилната промишленост и с площ 67903 м².

Реализирането на проекта ще бъде на два етапа, както следва:

Първи етап, включващ изграждане на фотоволтаичен парк с мощност 972 kWp на площ от около 7800 м² върху покрива на съществуваща сграда с идентификатор 55302.501.3909.27. Предвижда се монтиране на 1800 фотоволтаични панели с мощност 540 Wp. Всички панели ще бъдат присъединени към 10 инвертора, всеки от тях с мощност 100 kW. Присъединяването на фотоволтаичния парк ще бъде в съществуващата електроразпределителна уредба на съществуващи трансформаторни подстанции.

Втори етап, включващ изграждане на фотоволтаичен парк с мощност 972 kWp на площ от 10800 м² от територията на завода. Предвижда се монтаж на конструкция от готови алуминиеви рамки и профили върху, която ще се поставят 2100 фотоволтаични панели с мощност 710Wp. Всички панели ще бъдат присъединени към 7 инвертора, всеки един от тях с мощност 250 kW. За присъединяването на фотоволтаичния парк към съществуващата електрическа уредба на завода се предвижда изграждане на нов бетонов комплектен трансформаторен пост (БКТП) и с нова кабелна линия СрН ще се присъедини в уредба СрН на съществуващ трафопост. Кабелната линия с дължина 245 м ще се изгради чрез полагане на кабел в изкоп с размери 40/80 см в тревни площи в имота на завода.

С предварителен договор за присъединяване на обект на производител на електрическа енергия към преносната електрическа мрежа № ПРД-ПР-20-647/31.03.2022 г. между „Електроенергиен системен оператор (ЕСО)“ ЕАД и „Яна“ АД се определят необходимите условия за промяна на условията за присъединяване на електропровод 20 kV „Фабричен“ (собственост на „Яна“ АД) към ЗРУ 20 kV на п/ст „Панагюрище“ (собственост на ЕСО) във връзка с присъединяване на фотоволтаична електрическа централа, като част

от произведената електрическа енергия ще се използва за собствени нужди, а останалата част от нея ще се изнася към електропреносната мрежа, с мощност 2,5 MW, намираща се в имот 3909, кадастрален район 501, гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик. Мястото на присъединяване е килия № 18 „Фабричен“ от ЗРУ 20 kV на п/ст „Панагюрище“.

Имотът е урбанизирана територия и ще се използва съществуващата инфраструктура – вътрешнозаводски пътища, разпределителни мрежи и комуникации на производствената площадка.

Реализацията на ИП не е свързана с използване на вода и формиране на отпадъчни води.

Отпадъците, формирани при реализацията и експлоатацията на ИП, ще се управляват съгласно разпоредбите на *Закона за управление на отпадъците*.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от ЗООС процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът, в който ще се осъществи ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е BG0000426 „Река Луда Яна“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с Решение № 122 от 02 март 2007 г. (ДВ бр. 21 от 09.03.2007 г.), изм. с Решение № 588 от 6 август 2021 г. на МС (ДВ бр. 67 от 13.08.2021 г.), която отстои на не по-малко от 0,62 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън граници на защитени зони и територии и в урбанизирана територия) и характера на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 2,5 MW за собствени нужди и отдаване на излишната енергия в електропреносната мрежа“, в ПИ с идентификатор 55302.501.3909, кв. 234 по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, област Пазарджик е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове**.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор РИОСВ-Пазарджик

