



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... ПА-01-473(1)

гр. Пазарджик, ... 11.08 ... 2023 г.

ДО

„НЕТЕРА“ ЕООД

ГР. СОФИЯ, УЛ. „ВИТОШКИ КАМБАНИ“ 9

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с мощност 359,64 KW за производство на електрическа енергия, заедно с външно площадково електрозахранване“, в ПИ с идентификатор 11154.231.16, м. Красови ливади по КKKP на с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик, внесено от „Нетера“ ЕООД с уведомление с вх. № ПД-01-473/07.08.2023 г.

Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение и свързания с него проект на ПУП-ПРЗ, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с мощност 359,64 KW за производство на електрическа енергия, заедно с външно площадково електрозахранване, в ПИ с идентификатор 11154.231.16 (УПИ I-16 „За телекомуникационен център“), м. Красови ливади по КKKP на с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик. Имотът е урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: За съоръжение на съобщителен провод и с площ 16380 м². Устройствената зона е предимно производствена (Пп) с градоустройствени показатели на имота: Пзастр. до 80 %, Кинт до 2,5 и Позел. до 40%.

ФЕЦ включва в себе си специфично фотоволтаично оборудване – панели, инвертори, специални кабели, табла за управление и защита, както и монтажни конструкции и материали, заземителни и мълниезащитни инсталации и разпределителни съоръжения СрН/ВН на територията на площадката.

Инсталацията ще бъде изградена от общо 666 фотоволтаични модули (соларни панели), с единична мощност от 540 Wp, монтирани на многоредови метални склосъеми рамкови конструкции с наклон 30° спрямо хоризонта в посока юг. Предвидената конструкция е стоманена горещо цинкувана. Енергията генерирана от централата ще се ползва за собствено потребление и ще отдава излишната електрическа енергия в мрежата.

Присъединяването към електропреносната мрежа ще се извършва чрез съществуващ мачтов трафопост, присъединен към п/ст Септемврийци, находящ се в същия имот. Трафопостът е въведен в експлоатация и е собственост на „Електроразпределение Юг“ ЕАД. В ново електромерно табло, монтирано на фундамент до фасадата на трафопоста ще се монтира нов четириквадратен статичен трифазен многотарифен електромер за измерване на активна и реактивната енергия в двете посоки с вграден тарифен превключвател.

По време на строителството за битовите нужди на персонала на площадката ще се постави фургон. За хигиенни нужди ще има мобилна химическа тоалетна и мивки, тип контейнер.

Достъпът до площадката на ФЕЦ ще се осъществява през съществуващи републикански и селскостопански пътища.

Реализацията на ИП не е свързана с използване на вода и формиране на отпадъчни води.

Отпадъците, формирани при реализацията и експлоатацията на ИП, ще се управляват съгласно разпоредбите на *Закона за управление на отпадъците*.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от ЗООС процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с Решение № 122/2007 г. (ДВ бр. 21/2007 г.), изм. с Решение № 588 от 6 август 2021 г. на МС (ДВ бр. 67 от 13.08.2021 г.), която отстои на не по-малко от 3,81 km.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън граници на защитени територии и зони и в урбанизирана територия) и характера на заявеното изменение на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Изграждане на ФЕЦ с мощност 359,64 KW за производство на електрическа енергия, заедно с външно площадково електрозахранване“, в ПИ с идентификатор 11154.231.16, м. Красови ливади по КККР на с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове**.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор РИОСВ-Пазарджик

