



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № 02-01-49-11/.....

гр. Пазарджик, 10.01.2020 г.

ДО

Г-Н ЙОРДАН МЛАДЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА
УЛ. „ДОЙРАНСКА ЕПОЛЕЯ“ № 17
ГР. ПЕЩЕРА

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на водопровод на ул. „Иван Вазов“ от о.т. 313 до о.т. 338, ул. „Изгрев“ от о.т. 148 до о.т. 312 и „Канализация на ул. Изгрев“ от о.т. 319 до о.т. 148“ -- гр. Пещера, Община Пещера, област Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-49/30.01.2020 г. с възложител община Пещера

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МЛАДЕНОВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-49/30.01.2020 г. за горецитираното ИП, на основание чл. ба, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което се приема за уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

ИП предвижда изграждане на водопровод на ул. „Иван Вазов“ от о.т. 313 до о.т. 338, ул. „Изгрев“ от о.т. 148 до о.т. 312 и „Канализация на ул. Изгрев“ от о.т. 319 до о.т. 148“ - гр. Пещера, Община Пещера, област Пазарджик.

Водопроводът ще се положи в пътното платно на разстояние от бордюра 1,00м, при ширина на пътното платно 5.00 м., а при ширина под 5.00 м. - 0.55 м.

С подмяната на уличния водопровод ще се подменят и прилежащите му сградни водопроводни отклонения с полиетиленови тръби (Ф32 – Ф63), които са 63 бр., определени на база действащият регулатационен план на града.

По трасето на водопроводната мрежа се предвижда монтирането на следната допълнителна арматура:

- Спирателни кранове – фланшови шибърни кранове с охранителна гарнитура за Р=1.0 МPa на всяко отклонение от главните клонове и по трасето, там където е необходимо, с оглед зониране при ремонтни дейности;

- Въздушници – на високите точки и вертикалните чупки от нивелетите – комбиниран автоматичен въздушник Ф50 с охранителна гарнитура.

- Съоръжения за изпускане на водата - на ниските точки от профилите са предвидени задължителни противопожарни хидранти точки, които да служат за изпразване на разработваната мрежа по време на експлоатация.

- Противопожарни хидранти – за пожарогасене се предвиждат надземни пожарни хидранти Ф80 mm, разположени на разстояния, не по-големи от 150 метра и в комбинация

със спирателни кранове пред тях. Предвижда се новопроектирани водопроводни клонове да бъдат изпълнени от полиетиленови тръби с Ф110 mm и Ф90 mm.

Дължина на тръбите по диаметри ще бъде, както следва:

PE 100 PN10 - ф 110 – 493,5 m

PE 100 PN10 - ф 90 – 290 m

PE 100 PN10 - ф 63 – 38 m

PE 100 PN10 - ф 32 – 267 m

С обща дължи на тръбите 1088,5 m.

Началото на проектната канализация е в кръстовището на ул. „Георги Хаджидимитров“ и завършва чрез включване в съществуваща улична ревизионна шахта в кръстовището с ул „Хан Пресиян“. Ще се изградят улични канализации с дължина 99 m, от тях Ф315 – 77 m и Ф400 – 21 m. Ще се изградят 3 нови улични РШ, 3 УО, 1 ново СКО с тръби Ф250 и 2 нови СКО с тръби Ф200 с обща дължина 33 m.

Възстановяването на настилките се предвижда да се изпълни чрез 40 см трошен камък и 6 см асфалт.

Така заявленото ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).

Имотите, в който ще се осъществи ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

С оглед гореизложеното, отчитайки характера и местоположението на ИП, при осъществяването му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **оценката на компетентния орган за така заявленото ИП „Изграждане на водопровод на ул. „Иван Вазов“ от о.т. 313 до о.т. 338, ул. „Изгрев“ от о.т. 148 до о.т. 312 и „Канализация на ул. Изгрев“ от о.т. 319 до о.т. 148“ – гр. Пещера, Община Пещера, област Пазарджик е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.**

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове**.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

