



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № .. ПД-01-189-(3).....

гр. Пазарджик, ... 02.05. 2025 г.

ДО
БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
ГР. СОФИЯ, Р-Н ЛОЗЕНЕЦ
БУЛ. „ДЖЕЙМС БАУЧЕР“ № 76

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Прокарване на тръбен сондажен кладенец за допълнително водоснабдяване на обект: „ЦРДУ Пазарджик, ул. „Преспа“ № 75, двор“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.502.875 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-189/07.04.2025 г.

Във връзка с Ваше уведомление по чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)* (посл. изм. ДВ. бр. 9 от 30 Януари 2024 г.), което се приема и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), на основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

С писмо изх. № ПД-01-49-(3)/12.04.2024 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик, издадено по реда чл. 2, ал. 2 от *Наредбата на ОС* е съгласувано ИП „Прокарване на тръбен сондажен кладенец за допълнително водоснабдяване на обект: „ЦРДУ Пазарджик, ул. „Преспа“ № 75, двор“, попадащ в ПИ с идентификатор 55155.502.875, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

Съгласно издаденото писмо, водата добивана от новопроектирания сондаж ще се използва за напояване на площите с тревна и декоративна растителност, и измиване на площадки с трайна настилка, като ще се използва включително и в обхвата на съседната детска градина – ЦДГ „Върбица“ в ПИ с идентификатор 55155.502.874 – общинска собственост.

Настоящото ИП се инициира във връзка с отпадане на площта в обхвата на ЦДГ „Върбица“, респективно намаляване на необходимото водно количество, което ще се използва за поливане на площи с тревна и декоративна растителност, и измиване на площадки.

Водата добивана от новопроектирания сондаж ще се използва в ПИ с идентификатор 55155.502.875. Годишно водно количество до 1080 м³, при максимално часово водно количество до 2,0 л/сек. За напояване на площите с тревна и декоративна растителност, и измиване на площадки с трайна настилка.

Основното водно количество ще се използва целогодишно:

$$Q_{\text{пр}} = 1080 \text{ м}^3/\text{год.} = 3,0 \text{ м}^3/\text{денон.} = 0,03 \text{ л/сек.}; Q_{\text{макс.}} = 2,0 \text{ л/сек.}$$

Всички останали параметри и обстоятелства, при които е издадено писмо с изх. № ПД-01-49-(3)/12.04.2024 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик, остават непроменени.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено самостоятелно към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от *ЗООС* процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Тръбният сондажен кладенец, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

Тръбният сондажен кладенец, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е BG0002057 „Бесапарски ридове“, от която сондажът отстои на повече от 1.24 км.

Съгласно становище по реда на чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите (ЗВ)* с изх. № ПУ-01-383(1)/29.04.2025 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР), ИП е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ (2022-2027 г.) и ПУРН (2022-2027 г.) на ИБР, *ЗВ* и подзаконовите нормативни актове към него, при спазване на условията посочени в становището на БД ИБР.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Прокарване на тръбен сондажен кладенец за допълнително водоснабдяване на обект: „ЦРДУ Пазарджик, ул. „Преспа“ № 75, двор“ в ПИ с идентификатор 55155.502.875 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: Копие на становище с изх. № ПУ-01-383(1)/29.04.2025 г. на БД ИБР за сведение и съобразяване.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

