



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ПД-01-496-(2)...

гр. Пазарджик, ... 22.11.... 2024 г.

ДО

Г-Н Д

О

П

Г-Н Б.

О

П.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия с мощност 198 kW“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 62973.580.3 по КККР на с. Розово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик и свързания с него ПУП-ПРЗ, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-496/06.11.2024 г. и доп. внесена информация 19.11.2024 г.

Във връзка с Ваше уведомление по чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)* (посл. изм. ДВ. бр. 9 от 30 Януари 2024 г.), което се приема и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), на основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

ИП и ПУП-ПРЗ попадат в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на ИП е монтиране на фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия с мощност 198 kW, разположена в ПИ с идентификатор 62973.580.3 по КККР на с. Розово, общ. Брацигово.

ПИ с идентификатор 62973.580.3 е с площ от 2470 кв.м., урбанизирана територия и начин на трайно ползване „За стопански двор“. Същият е идентичен с парцел IX, определен като прилежаща площ към „Овчарник № 4“ по парцеларен план на Стопанския двор на ТКЗС с. Розово.

За целите на ИП е изготвен ПУП-ПРЗ, като с плана за регулация се предвижда за ПИ с идентификатор 62973.580.3 (За стопански двор, вид територия - урбанизирана) да бъде отреден УПИИ IX-3, Фотоволтаици и жилищно строителство.

ПУП-ПРЗ е изработен на основание становище на главния архитект на Община Брацигово, в едно със заповед № РД-308/06.06.2024 г., на кмета на Община Брацигово на основание чл. 124, ал. 2 от *Закона за устройство на територията (ЗУТ)* и Решение VII от протокол № 4/29.05.2024 г. на ОБЕСУТ.

Модулите ще се монтират върху метална носеща конструкция на земя. Централата ще бъде с максимална генерирана мощност 198 kW, генерирано

напрежение – 0.4 kV, брой на фазите – 3, състояща се от 360 соларни модули JA Solar, тип JAM72S30-550/MR – 550 Wp., разпределени към 4 инвертора. Сораните модули ще са разположени „изток-запад“ под ъгъл 15 градуса спрямо хоризонта и най-ниската част – на 0.5 м. от земята.

Произведената от соларните модули постояннотокова енергия се преобразува в променливотокова с цел отдаване към електроразпределителната мрежа. За тази цел са предвидени 4 преобразуватели – инвертори – трифазни с номинална мощност 50 kW. Към всеки инвертор са се свързват общо 6 стринга, като към всеки стринг са свързани последователно 15-те соларни модули.

Обслужването на имота ще се осъществи от северозапад, през имот с идентификатор 62973.580.4 – за местен път, който е свързан с улица с о.т. 69-70-71 по регулационния план на с. Розово.

Свързването към електроразпределителната мрежа на EVN-България ще се осъществи чрез кабел 0,4kV, който се полага директно в изкоп 0.8/0,4 м.

Фотоволтаичната централа ще се присъедини към съществуващо електромерно табло монтирано на трафопост, който е част от електроразпределителната мрежа на ЕР Юг (ЕВН) ще се извърши с кабел ниско напрежение, положен в изкоп. Сечението на кабела и начина на присъединяване ще се определи в електро проекта, съгласно становище от ЕР Юг.

Отпадъците, генерирани от реализацията и експлоатацията на ИП, ще се управляват, съгласно *Закона за управление на отпадъците (ЗУО)*.

Характерът на ИП не предполага формиране на отпадъчни води.

Така заявеното ИП и свързания с него ПУП-ПРЗ не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежат на регламентираните с глава шеста от *ЗООС* процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

ИП и ПУП-ПРЗ не попадат в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

ИП и ПУП-ПРЗ не попадат в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е BG0002063 „Западни Родопи“, от която ИП и ПУП-ПРЗ отстоят на повече от 1.25 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявените ИП и ПУП-ПРЗ, при реализацията им **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;

- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящите ИП и ПУП-ПРЗ заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окажат отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия с мощност 198 kW“ в ПИ с идентификатор 62973.580.3 по КККР на с. Розово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик и свързания с него ПУП-ПРЗ, **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на ИП, ПУП-ПРЗ и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП, ПУП-ПРЗ или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

