



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ПА-01-501-(1).....

гр. Пазарджик, 20.08. 2025 г.

ДО

„ССЕ КЕРАМИК“ ЕООД

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „АЛЦЕКО“ № 16

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Поставяне на съоръжение за съхранение на електрическа енергия (ССЕЕ) с мощност до 10 MW и използваем енергиен капацитет 40 MWh“ на част от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55302.96.10 по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик и „Изграждане на подземна кабелна линия 20 kV и оптичен кабел“ от РУ 20 kV на възлова станция на ССЕЕ в ПИ 55302.96.10 до РУ 20 kV на подстанция 110/20 kV „Панагюрище“ в ПИ 55302.501.3993 по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, внесено с вх. № ПД-01-501/13.08.2025 г. от „ССЕ Керамик“ ЕООД

Във връзка с внесеното уведомление за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

За инвестиционно предложение „Поставяне на съоръжение за съхранение на електрическа енергия (ССЕЕ) с мощност до 10 MW и използваем енергиен капацитет 40 MWh“, на площ от 1240 m² от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55302.96.10 по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик и „Изграждане на подземна кабелна линия 20 kV и оптичен кабел от РУ 20 kV на възлова станция на ССЕЕ в ПИ 55302.96.10 до РУ 20 kV на подстанция 110/20 kV „Панагюрище“ в ПИ 55302.501.3993 по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик е издадено по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС писмо, изх. № ПД-01-285-(2)/23.05.2025 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик.

С настоящото уведомление се предвижда изменение на горещитираното инвестиционно предложение, включващо промяна в избора на производителя на оборудването, както за батерийните контейнери, така и за конверторно трансформаторните станции, които съставляват системата за съхранение на ел. енергия.

Системата за съхранение на енергия, представлява система с мощност и съответно капацитет от 10MW/40MWh. Гарантираният полезен капацитет за продължителност на съхранението е 4 часа.

Предвижда се на площадката да се позиционират 8 батерийни контейнери за съхранение на ел. енергия. BYD използва литиево – желязо - фосфатна батерия (LiFePO₄) в системата за съхранение на енергия. Всеки батерийен контейнер съдържа 10 батерийни модула /MC Cube. MC Cube включва усъвършенствана система за термично управление с точно охлаждане, която безпроблемно интегрира възможностите за точно охлаждане и

отопление (HVAC). Стратегически инсталирана на всяка врата на шкафа MC Cube. HVAC системата включва наслоени тръбопроводи, вградени във вътрешната акумулаторна система. Тази сложна настройка е снабдена с гликолов разтвор, който ефективно регулира температурата, като ефективно разсейва топлината по време на циклите на зареждане и разреждане. MC Cube ESS интегрира цялата силова електроника, контроли и функции за безопасност, необходими за поддържане на DC страната на система за съхранение на енергия от батерии.

Останалите параметри и обстоятелства, при които е издадено писмо, изх. № ПД-01-285-(2)/23.05.2025 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик, остават непроменени.

Така заявеното изменение на ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на регламентираната с глава шеста от ЗООС процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0000426 „Река Луда Яна“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-84/26.01.2024 г. (ДВ. бр. 16/2024 г.), която отстои на не по-малко от 0,83 km.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън граници на защитени територии и зони и в урбанизирана територия) и характера на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Поставяне на съоръжение за съхранение на електрическа енергия (ССЕС) с мощност до 10 MW и използваем енергиен капацитет 40 MWh“ на част от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55302.96.10 по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик и „Изграждане на подземна кабелна линия 20 kV и оптичен кабел“ от РУ 20 kV на възлова станция на ССЕС в ПИ 55302.96.10 до РУ 20 kV на подстанция 110/20 kV „Панагюрище“ в ПИ 55302.501.3993 по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор РИОСВ-Пазарджик

