



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите  
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... ПД-01-52-(4) .....

гр. Пазарджик, ... 16.02 ..... 2025 г.

ДО

„ЕКО-Ф“ ЕАД

ГР. СОФИЯ

УЛ. „ВЛАДАЙСКА РЕКА“ № 10

**Относно:** Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на фотоволтаична централа 261.87 kWp“, наоѓаща се в УПИ III-541, 540, 539, 538, 534 в кв. 46 (стар УПИ III, кв. 46) по плана на с. Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-52-(3)/15.01.2025 г.

Във връзка с Ваше уведомление по чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)* (посл. изм. ДВ. бр. 9 от 30 Януари 2024 г.), което се приема и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), на основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

За ИП „Изграждане на фотоволтаична централа 99,36 kWp“, наоѓаща се в УПИ II – цех за млекопреработка, кв. 46 по плана на с. Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик, издадено писмо по реда чл. 2, ал. 2 от *Наредбата на ОС*, с изх. № ПД-01-52-(2)/16.02.2022 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик.

С настоящото ИП, възложителят – „Еко-Ф“ ЕАД уведомява за настъпили промени в параметрите на горецитираното ИП, съгласувано с писмо изх. № ПД-01-52-(2)/16.02.2022 г., отнасящи се до:

– Увеличаване мощността на автономна електрическа централа (АФЕЦ) от 99.36 kWp на 261.87 kWp и по-голям акумулаторен блок;

– Промяна в номера на имота от УПИ III, кв. 46, ул. „Тридесет и шеста“ по плана на с. Карабунар на УПИ III – 541, 540, 539, 538, 534 в кв. 46, „Тридесет и шеста“ по плана на с. Карабунар, поради изменен ПУП;

– Промяна в местонахождението на фотоволтаичните модули от покрива на млекопреработвателното предприятие от УПИ III, кв. 46, ул. „Тридесет и шеста“ по плана на с. Карабунар върху променения и увеличен покрив на млекопреработвателното предприятие, представляващо „Открит навес, реконструкция на покрив на предприятие за млечни продукти и склад за съхранение, наоѓащо се в УПИ III – 541, 540, 539, 538, 534 в кв. 46 по плана на с. Карабунар.

Технически параметри на ФЕЦ:

- Фотоволтаична мощност  $P_{pv}=261\ 870\ Wp$  (261.87 261.87 kWp);
- Общ капацитет батерии – 430 kWp;
- Максимална АС мощност към ГРТ Мандра – 200 kWp

ФЕЦ ще може да работи и Off-grid, играейки роля на основно и резервно захранване до изчерпване на съхранената електрическа енергия в батерии и липса на слънцегрееене.

Мрежовото захранване с ел. енергия е съществуващо, то не се променя и ще се използва, като резервно при недостатъчна осветеност вечер при разреден акумулатор. Системата се състои 2 интелигентни външни интегрирани шкафа за съхранение на енергия – Dyness DH200F-S150L01, всеки с номинална мощност 215 kWh.

Фотоволтаичната система се състои от 609 монокристални фотоволтаични модули, всеки с номинална мощност 430 Wp и общо инсталирана мощност  $P_{pv}=261\,870\text{ Wp}$ . Интелигентните шкафове ще се разположат на двора до ГРТ ФЕЦ.

Техническата инфраструктура на обекта е съществуваща и не се налага изграждане на нова.

Генерираните от строително-монтажните дейности отпадъци ще се извозват до регионално депо. Реализацията на ИП не е свързана с формиране на отпадъчни води.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежи на регламентираните с глава шеста от *ЗООС* процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*. ИП не попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е BG0000578 „Река Марица“, от която ИП отстои на повече от 2.08 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Изграждане на фотоволтаична централа 261.87 kWp“, находяща се в УПИ III-541, 540, 539, 538, 534 в кв. 46 (стар УПИ III, кв. 46) по плана на с. Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

**КОСТАДИН ГЕШЕВ**

Директор на РИОСВ-Пазарджик

