



Изх. № ... ПД-01-527-(2).

гр. Пазарджик, ... 28.09.2023 г.

ДО
„КЕРАМИК“ ООД
ГР. ПАНАГЮРИЩЕ
„ГАРОВ РАЙОН“

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с инсталирана мощност 5 MW“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55302.96.10, м. Св. Неделя по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-527/19.09.2023 г. и допълнителна информация от 25.09.2023 г.

Във връзка с Ваше уведомление за горецитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*(посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на ИП е изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) за производство на електрическа енергия с AC инсталирана мощност 5 MW, в ПИ с идентификатор 55302.96.10, м. Св. Неделя по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик. Имотът е урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“ и с площ 64676 м².

Фотоволтаичните панели ще бъдат монтирани върху метална носеща конструкция, която ще бъде изградена върху набивни метални горецопоцинковани пилоти без бетониране в земята.

Предвижда се изграждане на:

- Фотоволтаично поле;
- Инверторна група за преобразуване от DC в AC електрически ток;
- Бетонна комплектна трансформаторна станция (БКТП), обслужваща фотоволтаичната инсталация;
- Обслужващ вътрешен път с настилка от трошен камък;
- Бетонна комплектна закрита разпределителна уредба 20 kV (БКЗРУ) на имотната граница за осигуряване на електрическа връзка с електроразпределителната мрежа.

Произведената енергия, която ще се произвежда от фотоволтаичната централа ще се трансформира и подава към мрежата на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД и ще се предлага и продава на свободния пазар за електроенергия.

В БКЗРУ ще се осъществи и връзката между ФЕЦ и електроразпределителната мрежа, където ще става и търговското мерене на произведената и изнесена електрическа енергия. Присъединяването на обекта към електроразпределителната мрежа е: Мястото на разкъсване на съществуваща КЛ 20 kV „Мареков“ от п/ст „Панагюрище“ в участъка между п/ст „Панагюрище“ и ТП5 гр. Панагюрище и изграждане на 2 нови КЛ 20 kV тип NA2XS(F)2Y 3X1X185 mm² с проектна дължина L=50m всяка, от мястото на

муфиране/разкъсване до нова БКЗРУ, разположена в имота, КЛ/ВЛ МАРЕКОВ, п/ст Панагюрище. Кабелните линии 20 кV ще бъдат положени, свободно стоящо в земен изкоп.

Достъпът до имота ще се осъществява от съществуващи пътища.

При реализацията и експлоатацията на ФЕЦ не се предвижда използване на вода, съответно не се формират и отпадъчни води. Дъждовните води ще се оттичат и дренират в зелените площи на площадката.

Отпадъците, формирани при реализацията и експлоатацията на ИП, ще се управляват съгласно разпоредбите на *Закона за управление на отпадъците*.

Така заявленото ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от ЗООС процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

ИП не попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е BG0000426 „Река Луда Яна“, от която ИП отстои на повече от 825 м.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявленото ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в западните зони; Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти; Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявленото ИП „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с инсталриана мощност 5 MW“ в ПИ с идентификатор 55302.96.10, м. Св. Неделя по ККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявлените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми независимо РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ-Пазарджик

