



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... ПА-01-532-(3) ...

гр. Пазарджик, ... 11.10. ... 2023 г.

ДО

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ“ ЕООД

ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. „ВТОРИ ЯНУАРИ“ № 6

ОБЩ. ПАЗАРДЖИК

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изготвяне на обосновка за водовземане от подземни води чрез 1 (един) съществуващ кладенец за питейно-битово водоснабдяване на с. Априлци и с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик“, намиращ се в имот с идентификатор 00571.63.37, м. Крушата, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Априлци, общ. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-532/26.09.2023 г.

Във връзка с внесеното уведомление за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

За СК1 е издадено Разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения № 31510442 от 20.01.2014 г., което е било валидно до 20.01.2019 г. За тръбния кладенец СК1 има издадена Заповед за учредяване на СОЗ с № СОЗ-М-277/25.06.2014 г. При трансформирането на „ВиК в ликвидация“ ЕООД във „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД от 01.11.2018 г. от страна на БД ИБР – Пловдив е прекратено горепосоченото разрешително за водовземане, което налага изготвяне на нова обосновка за водовземане, с цел получаване на ново разрешително за водовземане от съществуващи водовземни съоръжения.

Сондажният кладенец е изграден през 1988 г. в ПИ с идентификатор 00571.63.37, м. Крушата по КKKP на с. Априлци, общ. Пазарджик, с географски координати: N 42°18'28.50, E 24°18'15.60.

Състоянието на кладенеца към момента на настоящото хидрогеолошко проучване е добро. Дъното му е установено на 75.00 м под кота терен. СК1 е разположен на около 1 км югоизточно от с. Априлци (кота терен 276.48 м) и отстои на 180 м от сегашното течение на р. Елшишка. Кладенецът е оборудван с потопяема помпа, поставена на дълбочина между 45.00 и 50.00 м.

Понастоящем с. Априлци и с. Сбор се водоснабдяват от СК1. Необходимите средноденонощни водни количества за питейно-битово водоснабдяване на жител от двете села съгласно действащите норми за проектиране на водоснабдителни системи на всяко едно от двете села са:

- с. Априлци - 65.57 м³/д (0.76 л/с) за селото; годишно – 23 933 м³ за селото;
- с. Сбор - 27.44 м³/д (0.32 л/с) за селото; годишно – 10 016 м³ за селото.

Общо – 33 949.00 м³ за двете села годишно.

Общо добитата вода за двете села, получена при събиране на най-високите стойности по месеци за 2020, 2021 и 2022 г. възлиза на 60 884 м³.

При сравняване на стойностите съгласно действащите норми за проектиране на водоснабдителни системи и реално изразходваните водни количества, които са равни на добитите, действително добиваните обеми подземна вода от СК1 са значително по-големи от предвидените в нормативните документи и възлизат на 60 884 м³ при 33 949.00 м³ за двете села годишно съгласно нормите за проектиране. Необходимото водно количество се базира на тази стойност, увеличена с 20% за непредвидени разходи, включително аварии, като крайното количество подземна вода е 73 060 м³.

Средноденонощният дебит на СК1:

$$Q = 2.32 \text{ l/s} = 200.16 \text{ м}^3/\text{д}$$

Той е значително по-малък от определения локален експлоатационен ресурс на СК1, който възлиза на 12.39 л/с. Максималният дебит, с който се експлоатира кладенецът в прекъснат режим е $Q_{\text{max}} = 10.0 \text{ л/с}$ – това е дебитът на монтираната потопаема помпа.

Добиваната подземна вода от тръбният кладенец се използва изцяло за питейно-битово водоснабдяване на селата Априлци и Сбор.

Съгласно получено становище по компетентност от БД ИБР-Пловдив на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите*, вх. № ПД-01-532-(2)/06.10.2023 г. (изх. № ПУ-01-879-(1)/06.10.2023 г.), ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.), ЗВ и подзаконовите актове към него, при спазване на посочените в становището условия.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и **не подлежи на регламентираната с глава шеста от ЗООС процедура по оценка на въздействието върху околната среда.**

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е защитена зона BG0000426 „Река Луда Яна“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122 /2007 г. (ДВ, бр.21 /2007 г.), изменена с Решение № 588/06 август 2021 г. /ДВ, бр. 67/13 август 2021 г./, която ИП отстои на не по-малко от 4.15 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху близко разположените защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Изготвяне на обосновка за водовземане от подземни води чрез 1 (един) съществуващ кладенец за питейно-битово водоснабдяване на с. Априлци и с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик“, намиращ се в имот с идентификатор 00571.63.37, м. Крупата, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Априлци, общ. Пазарджик, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: становище на БД ИБР с изх. № ПУ-01-879-(1)/06.10.2023 г.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

