



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ПА-01-54-(3)

гр. Пазарджик, 10.03. 2020 г.

ДО
Г-Н ИВАН КАБУРОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ДЕИВ - 2007“ ЕООД
С. МАЛО КОНАРЕ, УЛ. „73-ТА“ № 21
ОБЩ. ПАЗАРДЖИК

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Закупуване и монтиране на преместваема хладилна камера в оранжерияен комплекс“, в поземлен имот с идентификатор 46749.131.115, м. „Баталите“, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-54/31.01.2020 г. и допълнителна информация с вх. № ПД-01-54-(2)/04.03.2020 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАБУРОВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-54/31.01.2020 г. и допълнителна информация с вх. № ПД-01-54-(2)/04.03.2020 г. за горечитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на инвестиционното предложение е закупуване и монтиране на преместваема хладилна камера за съхранение на земеделска продукция (домати и краставици) в съществуващ оранжерияен комплекс в рамките на ПИ с идентификатор 46749.131.115, м. „Баталите“ по КККР на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

Хладилната камера ще се монтира от термопанели със съответното оборудване (обем 100 м³) върху циментова площадка с площ от 40 м².

Оборудването ще бъде заредено с хладилен агент R449A в количества по 4,00 кг. (количество около 5,588 тона CO₂ еквивалент, изчислено на база потенциал на глобално затопляне (ПГЗ) 1397), което хладилно оборудване, заредено в количества над 5 тона CO₂ еквивалент, попада в обхвата на Регламент (ЕС) № 517/2014 г. на Европейския парламент и Съвета от 16 април 2014 г. за флуорсъдържащи парникови газове.

Реализация на ИП не налага изграждане на нова техническа инфраструктура и не е свързано с формиране отпадъци и отпадъчни води.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е защитена зона BG0000426 „Река Луда Яна“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122 /2007 г. (ДВ, бр.21 /2007 г.), от която отстои на не по-малко 3,03 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП „Закупуване и монтиране на преместваема хладилна камера в оранжерийен комплекс“, в поземлен имот с идентификатор 46749.131.115, м. „Баталите“, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ - Пазарджик



Въз основа на вътрешно становище от ст. експерт ОВОС и ЕО В. Ничева от 06.03.2020 г. и гл. експерт Атм. въздух П. Попова от 05.03.2020 г.