



Изм. № ... ПД-01-546-(3)....

гр. Пазарджик, ... 19.12. 2024 г.

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

ГР. ПЛОВДИВ

УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на нова кабелна линия (КЛ) 1 kV от табло НН на нов БКТП, предвиден за изграждане в имот с идентификатор 55155.507.230 до ново електромерно табло, монтирано пред имот с идентификатор 55155.24.204, м. Баждар Дъмга по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик“ и свързаният с него ПУП-ПП, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-546/27.11.2024 г.

Във връзка с Ваше уведомление по чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)* (посл. изм. ДВ. бр. 9 от 30 Януари 2024 г.), което се приема и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), на основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на ИП е изграждане на нова кабелна линия (КЛ) 1 kV от табло НН на нов БКТП, предвиден за изграждане в имот с идентификатор 55155.507.230 до ново електромерно табло, монтирано пред имот с идентификатор 55155.24.204, м. Баждар Дъмга по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик. Предвижда се присъединяване на обект - склад към електроразпределителната мрежа, чрез изграждане на нова КЛ 1 kV от табло НН на нов БКТП, ситуиран в имот с идентификатор 55155.507.230 до ново електромерно табло, монтирано пред имот с идентификатор 55155.24.204. Новата кабелна линия ще бъде изпълнена с кабел NAY2Y-J 4x185 mm², с дължина на трасето 200 м, като участъкът с дължина около 31 м, попада в регулационните граници на гр. Пазарджик и трасето ще бъде определено от комисия по чл. 71 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), а участъкът с дължина 169 м, попадащ извън регулация е съгласно трасе, определено с Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП).

С решение № 261/26.09.2024 г. на Общински съвет-Пазарджик е разрешено изработването на ПУП-ПП за определяне на трасе на кабелна линия 1 kV от

регулацията на гр. Пазарджик до ново ел. табло, монтирано пред ПИ с идентификатор 55155.24.204, м. Баждар Дъмга по КККР на землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик. Със същото решение е изразено предварително съгласие за прокарване на трасе на кабелна линия 1 kV, започващо от югоизточния край на регулацията на гр. Пазарджик, насочва се в посока североизток като пресича напоителен канал „Паша Арк“ – ПИ 55155.24.98 /пресичането се предвижда да се осъществи с метална тръба/, навлиза в границите на ПИ 55155.24.107 с НТП за складова база /зеделска територия по КККР/, след около 75 м проектното трасе променя посоката си на югоизток, като преди да достигне крайната си точка – ново ел. табло, монтирано пред ПИ 55155.24.204, навлиза и в границите на ПИ 55155.24.96 с НТП – за местен път. Дължината на проектното трасе е около 169 м, засегнатата площ – 0,326 дка.

Кабелът с дължина 31 м, попадащ в регулационните граници на гр. Пазарджик, ще бъде положен в изкоп с размери 0,4/0,8 м. Кабелът с дължина 169 м, попадащ извън регулационните граници на гр. Пазарджик, ще бъде положен в изкоп с размери 0,6/1,1 м или изтеглен в стоманена тръба по трасето определено с ПУП-ПП.

Отпадъците, генерирани при реализацията на ИП, ще се управляват съгласно утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци.

Така заявеното ИП и свързаният с него ПУП-ПП не може да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежат на регламентираните с глава шеста от *ЗООС* процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

ИП не попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е BG0002057 „Бесепарски ридове“, от която ИП отстои на повече от 63 м.

Съгласно становище по реда на чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите (ЗВ)* с изх. № ПУ-01-1131(1)/12.12.2024 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР), ИП е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ на ИБР (2016-2021 г.) и ПУРН на ИБР (2022-2027 г.), *ЗВ* и подзаконовите нормативни актове към него, при спазване на условията посочени в становището на БД ИБР.

С оглед гореизложеното, **отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на:**

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;

- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Изграждане на нова кабелна линия (КЛ) 1 kV от табло НН на нов БКТП, предвиден за изграждане в имот с идентификатор 55155.507.230 до ново електромерно табло, монтирано пред имот с идентификатор 55155.24.204, м. Баждар Дъмга по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик“ и свързаният с него ПУП-ПП, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: Копие на становище с изх. № ПУ-01-1131(1)/12.12.2024 г. на БД ИБР.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

