



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Министерство на околната среда и водите  
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № 02-01-549-1/1.....

гр. Пазарджик, 29.11...... 2019 г.

ДО  
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД  
КЕЦ ПАЗАРДЖИК  
ГР. ПЛОВДИВ  
УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

**Относно:** Инвестиционно предложение (ИП) „Монтаж на МТТ 20/0,4 kV /метално табло – трансформатор/ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 05949.10.40 и кабелна линия 1 kV от ТНН на нов МТТ до ел. табло за захранване на „Дестилерия за етерични масла в 05949.10.36, м. „Туповица“, по КККР на с. Бошуля, общ. Септември, обл. Пазарджик“, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-549/26.11.2019 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-549/26.11.2019 г. за горечитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*(посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

ИП предвижда монтаж на нов СБ стълб тип НЦГ 951/13 в оста на ВЛ СН „Злокучене“ между СБ стълб № 93-13-2 и ТП „Инертни материали“ в ПИ с идентификатор 05949.10.40, м. „Туповица“, по КККР на с. Бошуля и монтаж на МТТ 20/0,4 kV/ метално табло – трансформатор до новия СБ стълб. В новия МТТ ще се монтира трансформаторна машина с мощност 50 kVA. За монтажа на новия СБ стълб и монтажа на новото МТТ има учредени сервитутни права съгласно договор за прокарване на подземни електропроводи от 20.06.2019 г. Новият МТТ и новия СБ стълб ще се разположат изцяло в сервитутна зона на ВЛ СН „Злокучене“. Трасето на КЛ 1 kV попада изцяло в ПИ с идентификатор 05949.10.40, м. „Туповица“, по КККР на с. Бошуля. Дължината на кабела ще е 8 м, а полагаането му ще стане в изкоп с размери 0,6/1,1 м.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка*.

МТТ и КЛ, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, съгласно *Закона за биологичното*

*разнообразие*, както и в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*. Най-близко разположената защитена зона е BG0000578 „Река Марица“, от която МТТ и КЛ отстоят на не по-малко от 72 м.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Монтаж на МТТ 20/0,4 kV /метално табло – трансформатор/ в ПИ с идентификатор 05949.10.40 и кабелна линия 1 kV от ТНН на нов МТТ до ел. табло за захранване на „Дестилерия за етерични масла в 05949.10.36, м. „Туповица“, по КККР на с. Бошуля, общ. Септември, обл. Пазарджик“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

**КОСТАДИН ГЕШЕВ**

Директор на РИОСВ-Пазарджик

