



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № *ПД-01-562/(2)*

гр. Пазарджик, *20.12* 2024 г.

ДО

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

ГР. ВЕЛИНГРАД, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

БУЛ. „ХАН АСПАРУХ“ № 35

На Ваш изх. № 32-01/160/10.12.2024 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Основен ремонт и реконструкция на част от водопроводната мрежа по улици: ул. „Евлоги Георгиев“ в участъка от ул. „Връх Киселец“ до ул. „Тошо Стайков“, ул. „Борср парк“, ул. „Пушкин“ и ул. „Брата Кръстини“, гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-562/10.12.2024 г. и допълнителна информация от 11.12.2024 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОЕВ,

Във връзка с Ваше уведомление по чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)* (посл. изм. ДВ. бр. 9 от 30 Януари 2024 г.), което се приема и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), на основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на ИП е основен ремонт и реконструкция на част от водопроводната мрежа по следните улици: ул. „Евлоги Георгиев“ в участъка от ул. „Връх Киселец“ до ул. „Тошо Стайков“ – по двата бряга на река Луковица с дължини 381.20 м и 377.05 м, ул. „Боров парк“ с дължина 216.35 м, ул. „Пушкин“ с дължина 514.85 м и ул. „Брата Кръстини“ с дължина 285.65 м, гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик. Всеки участък, който може да функционира самостоятелно, може да бъде и отделен етап на изпълнение.

Дейностите, който ще се извършват са: полагане на водопровода; съединяване на тръбите (чрез фасонни части на електро заварка, чрез челна заварка или чрез бързи връзки); запълване на изкопа; изпитвания; закрепване; изпитване и дезинфекция на водопровода;

Предвижда се шахтите по водопроводната мрежа да се изпълнят от готови стоманобетонени елементи с диаметър ф1500 мм. Тръбите за шахтите ще са армирани с диаметър 1500 мм. Бетонът за дъното се полага върху добре уплътнена земна основа.

По реконструираният трасета се предвижда да бъдат изградени нови водопроводни отклонения, нови спирателни кранове в комплект с охранителна гарнитура, надземни пожарни хидранти. На подходящи места, на не повече от 150 м един от друг, са предвидени ПХ70/80 (пожарни хидранти).

Реконструкцията на водопровода ще се изпълни на около 1,00 м от регулационната линия на улицата, дълбочината на полагане на тръбопроводите под пътна настилка е минимум 1,50 м.

Възстановяването на пътната настилка ще се изпълнява само върху траншеята.

Отпадъците, генерирани при строително-монтажните работи, ще се управляват съгласно План за управление на строителните отпадъци.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от *ЗООС* процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

ИП не попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Основен ремонт и реконструкция на част от водопроводната мрежа по улици: ул. „Евлоги Георгиев“ в участъка от ул. „Врх Киселец“ до ул. „Тошо Стайков“, ул. „Боров парк“, ул. „Пушкин“ и ул. „Брата Кръстини“, гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

