



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите  
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... ПД-01-563-13)....

гр. Пазарджик, 14.12. .... 2020 г.

ДО

„ХИКС“ ЕООД

ГР. ПАЗАРДЖИК, ОБЩ. ПАЗАРДЖИК, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

БУЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ № 70.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Водовземане от подземни води чрез съществуващо съоръжение – тръбен кладенец, за други цели: противопожарни нужди, измиване на площадки и поливане на зелени площи“, в поземлен имот с идентификатор 55155.508.218 (бивш парцел VII-производствена дейност, кв. 4), по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-563/06.10.2020 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-563/06.10.2020 г. за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*(посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.), което се приема като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

**ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.**

Предмет на ИП е водовземане от подземни води чрез съществуващо съоръжение – тръбен кладенец, за други цели: противопожарни нужди, измиване на площадки и поливане на зелени площи, в поземлен имот с идентификатор 55155.508.218 (бивш парцел VII-производствена дейност, кв. 4), по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик. В имота има изградена и въведена в експлоатация складово-търговска база за доставка, съхранение и експедиция на зърно и фуражи. Базата се състои от три сгради със складово и търговско предназначение с обща площ 2126 м<sup>2</sup>. В югозападната част на имота е изграден кладенец с дълбочина 40 м и диаметър ф219 мм, разположен в стоманобетонна шахта с размери 1.50/1.50/1.50, за който е имало издадено разрешително за водоползване № 0579/11.10.2001 г. Водата от тръбния кладенец ще се използва за противопожарни нужди, измиване на площадки и поливане на зелени площи – до 0.5 л/сек, до 10 м<sup>3</sup>/денон. и до 2600 м<sup>3</sup>/годишно.

Кладенецът е разположен при точка със следните координати:

северна ширина: 42° 10' 37.86"

източна дължина: 24° 19' 35.88"

надморска височина: 203,303 м

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с*

**глава шеста от Закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.**

Тръбният кладенец, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони, по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е BG0000578 „Река Марица“, от която кладенеца отстои на не по-малко от 250 м.

Съгласно становище по реда на чл. 155 , ал. 1, т. 23 от *Закона за водите (ЗВ)* с изх. № ПУ-01-837(1)/13.10.2020 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, ИП е **допустимо** от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, при задължително спазване на изискванията посочени в становището на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

С оглед гореизложеното, отчитайки **характера и местоположението** на ИП, при реализацията му няма **вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Водовземане от подземни води чрез съществуващо съоръжение – тръбен кладенец, за други цели: противопожарни нужди, измиване на площадки и поливане на зелени площи“, в поземлен имот с идентификатор 55155.508.218 (бивш парцел VII-производствена дейност, кв. 4), по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

**Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: Копие на становище с изх. № ПУ-01-837(1)/13.10.2020 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

С уважение,

**КОСТАДИН ГЕШЕВ**

Директор на РИОСВ-Пазарджик

