



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... *ПА-01-585-(5)*

гр. Пазарджик, ... *18.12.* 2023 г.

ДО

Г-Н НЕБИ

БОЗОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА

ГР. СЪРНИЦА, УЛ. „СВОБОДА” № 20

На Ваш № СР-3668/20.10.2023 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Разширяване на съществуващ водоем“ в ПИ с идентификатор 59224.307.14, м. Побит камък, по КККР на с. Побит камък, общ. Сърница, обл. Пазарджик, внесено с уведомление, вх. № ПД-01-585/23.10.2023 г. от Община Сърница

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОЗОВ,

Във връзка с внесеното уведомление за горещитираното инвестиционно предложение и на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което може да бъде прието като уведомление към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на инвестиционното предложение е разширяване на съществуващ водоем, в ПИ с идентификатор 59224.307.14, м. Побит камък, по КККР на с. Побит камък, общ. Сърница, обл. Пазарджик. Имотът представлява територия, заета от води и водни обекти, с начина на трайно ползване – Водоем и е с площ 1712 м². В него има съществуващ водоем (напорен резервоар), който е с обем 43 м³, със светли размери в план – 5,00 x 5,50 м, полезна височина – 1,60 м. Към водоема е изградена суха камера, в която са разположени тръбни системи. Вливната система Ф90 РЕ служи за пълнене на резервоара от водоизточник за населеното място – каптиран извор. Хранителната система Ф90 РЕ захранва с вода селищната водопроводна мрежа в с. Побит камък, която е изцяло реконструирана с нови тръби. Съществуващият водоем изпълнява функцията на „преходен“ напорен резервоар за селището. Преливно-изпразнителната система Ф81 СТ служи при необходимост за източване или преливане на водни обеми от резервоара към близкото дере.

С настоящото ИП се предвижда изграждане на нов подземен резервоар с полезен обем 50 м³ и с външни размери в план 6x6,5 м, полезна дълбочина 1,60 м, конструктивна дълбочина – 2,40 м. В покривната плоча е предвиден отвор 1,00x1,00 м за достъп до водната камера. Към него ще се изгради суха камера с размери в план 2x1,75 м.

Новото съоръжение ще се долепи до югозападната стена на съществуващия резервоар. Конструкцията на новия водоем е стоманобетонова с кристализираща добавка за водоуплътност. Отделно по външните стени и върху подложения бетон ще се положи рулонна хидроизолация. Върху покривната плоча ще се изпълни двуслойна рулонна хидроизолация, върху нея се полага противокоренова мембрана. Отгоре ще се положи почвен слой от 45 см. За технологичен достъп ще се осигури отвор в покрива с размери 1,0x1,0 м.

Сухата камера на съоръжението ще се обслужва чрез страничен метален капак с размери 1х1,68 м. Достъпът е осигурен от ниво терен. В сухата камера ще се разположат тръбните системи.

Пълненето на новата камера ще се осъществява чрез водопровод Ø90 РЕ, който ще бъде пресвързан към съществуващата вливна система. В сухата камера е предвиден спирателен кран DN80 с демонтажна връзка DN80 за регулиране на потока към населеното място. В края на вливната система е проектиран механичен поплавък, който да се затваря при пълен резервоар, чрез което да се предотврати преливане на водни количества. След сухата камера, новият хранителен водопровод Ø90 РЕ ще се включи към съществуващата хранителна тръба Ø90 РЕ от съществуващия водоем.

С реализацията на ИП не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура или промяна на съществуващата.

Генерираните строителни отпадъци от дейността ще се извозват на определеното за това депо.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от ЗООС процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Съгласно получено становище по компетентност от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БД ЗБР) - Благоевград на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите*, с изх. № П-01-368-(1)/08.12.2023 г. и наш вх. № ПД-01-585-(4)/08.12.2023 г., съгласно което ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ЗБР и ПУРН на ЗБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на посочените в становището условия.

Имотът, в който ще се осъществи ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*. Попада в границите на защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. (ДВ. бр. 45/2021 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“ и другите близко разположени защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Разширяване на съществуващ водоем“ в ПИ с идентификатор 59224.307.14, м. Побит камък, по КKKP на с. Побит камък, общ. Сърница, обл. Пазарджик е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове**.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: Становището на БД ЗБР-Благоевград с изх. № П-01-368-(1)/08.12.2023 г.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор РИОСВ-Пазарджик

