



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изм. № DD-01-60-11.....

гр. Пазарджик, 15.02..... 2024 г.

ДО

„КОЛОВАГ“ АД

ГР. СЕПТЕМВРИ, УЛ. „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ № 2В

ОБЩ. СЕПТЕМВРИ

На Ваш изх. № 1815/02.02.2024 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на фотоволтаична централа 3 (ФЕЦ 3) на покривните конструкции на съществуващи сгради“, в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 66264.21.596 и 66264.623.159, участващ в УПИ П-3002, 3004, 21.596, 623.159, 623.3019, 601.3016, за ж. п. район и производствена дейност, кв. 155, по плана на гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-60/02.02.2024 г.

Във връзка с внесеното уведомление за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на ИП е изграждане на фотоволтаична централа 3 (ФЕЦ 3) за производство на електрическа енергия, изцяло за собствено потребление без да се изнася електрическа енергия към ЕРМ, за което ще се монтира автоматична система за управление.

ФЕЦ 3 ще се разположи в ПИ с идентификатори 66264.21.596 и 66264.623.159, участващ в УПИ П-3002, 3004, 21.596, 623.159, 623.3019, 601.3016, За Ж.П. район и производствена дейност, кв. 155 по плана на гр. Септември, общ. Септември, върху покривите на съществуващи производствен и сгради, както следва:

- „Цех Колооси I“ – съществуваща сграда с идентификатор 66264.623.159.7;
- „Цех Колооси II“ – съществуваща сграда с идентификатор 66264.623.159.12;
- „Участък боядисване“ – съществуваща сграда с идентификатор 66264.623.596.11;
- „Метален навес“ – съществуваща сграда с идентификатор 66264.623.596.10;
- „Цех груба обработка“ – съществуваща сграда с идентификатор 66264.623.596.16;
- „Стругарски цех“ – съществуваща сграда с идентификатор 66264.623.596.6;
- „Съблекалня и склад“ – съществуваща сграда с идентификатор 66264.623.596.19;
- „Водна проба“ – съществуваща сграда с идентификатор 66264.623.596.22.

Свързването към вътрешната електропреносна мрежа ще се извърши към съществуващите трафопостове на територията на предприятието, чрез реконструкция на уредби 0,4/20 kV на съответните БКТП на „Коловаг“ АД.

Вид на обекта – хибридна фотоволтаична електрическа централа (ФВЕЦ IV-X):

- Обща инсталирана пикова мощност – 960,48 kWp;
- Мрежови инвертори на ФВЕЦ IV-X – 0,4 kV и ном. Мощност 8 бр. x 2 бр. x 60 kW;
- Обща номинална мощност (АС) на мрежовите инвертори – 920 kW;

- Номинална мощност, отдавана към вътрешната мрежа на „Коловаг“ АД – 920 kW;
- Ниво на напрежение на ФВЕЦ IV-X – 0,4 kV;
- Брой на фазите ФВЕЦ IV-X – три фази.

Отпадъците, генерирани при реализацията на ИП, ще се управляват съгласно изискванията на *Закона за управление на отпадъците (ЗУО)*.

ИП не е свързани с формиране на отпадъчни води.

Така заявеното ИП, не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от *ЗООС* процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е защитена зона BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122 /2007 г. (ДВ, бр.21/2007 г.), изменена с Решение № 588/06 август 2021 г. /ДВ, бр. 67/13 август 2021 г./, от която отстои на не по-малко от 3,19 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху близко разположените защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящите ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окажат отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Изграждане на фотоволтаична централа 3 (ФЕЦ 3) на покривните конструкции на съществуващи сгради“, в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 66264.21.596 и 66264.623.159, участващ в УПИ II-3002, 3004, 21.596, 623.159, 623.3019, 601.3016, за ж. п. район и производствена дейност, кв. 155, по плана на гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове. При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

