



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... ПД-01-609-11.....

гр. Пазарджик, ... 13. 11. 2023 г.

ДО

„КОЛОВАГ“ АД

ГР. СЕПТЕМВРИ, ОБЩ. СЕПТЕМВРИ, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

УЛ. „ЛОБЕН КАРАВЕЛОВ“ № 2В

На Ваш изх. № 1367/01.11.2023 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на фотоволтаична централа 4“ в имот с идентификатор 3002, 3004 и 3019 участващ в УПИ П-3002, 3004, 21.596, 623.159, 623.3019, 601.3016 за ЖП район и производствена дейност в кв. 155 по плана на гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-609/01.11.2023 г.

Във връзка с Ваше уведомление за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)(посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предмет на ИП е изграждане на фотоволтаична електроцентрала централа (ФЕЦ) 4 върху покривите на съществуващи сгради в имот с идентификатор 3002, 3004 и 3019, участващ в УПИ П-3002, 3004, 21.596, 623.159, 623.3019, 601.3016 за ЖП район и производствена дейност в кв. 155 по плана на гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик:

- Цех за производство на нови товарни вагони – хале 3, със застроена площ (ЗП) 4 040 кв. м., находящ се в ПИ 3019;
- Сграда за разкрой на метали и склад, със ЗП 1 406,11 кв. м., находяща се в ПИ 3002;
- Пристройка към съществуващ склад – сграда за съхранение на метали, със ЗП 2 073,20 кв. м., находяща се в ПИ 3004.

ФЕЦ 4 (хибридна фотоволтаична електрическа централа ФвЕЦ IV-X) ще бъде с обща инсталирана пикова мощност 960,48 kWp. Тип на фотоволтаичните модули – монокристални, НТГ технология, двулицеви с пикова мощност 580 Wp. Общ капацитет на акумулаторите за съхранение на електроенергия 4 x 254 = 1 016 kWh.

Произведената електроенергия от ФЕЦ 4 ще се ползва изцяло за собствено потребление.

Запазва се мястото на присъединяване чрез реконструкция на уредби 0,4/20 kV на съответните БКТП на „КОЛОВАГ“ АД. Предвидени са два 30' контейнера, изготвени в заводски условия, всеки съдържащ два трифазни хибридни инвертора, с ном. мощност 100

кWh и две акумулаторни литий-йонни батерийни модула, с капацитет 254 кWh и система за управление, наблюдение и комуникация.

Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура, ще се ползва наличната.

Всички отпадъци, генерирани вследствие реализацията и експлоатацията на обекта, ще се съхраняват и управляват, съгласно утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци.

Така заявеното ИП, не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от *ЗООС* процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

ИП не попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е BG0000578 „Река Марица“, от която ИП отстои на повече от 3.19 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти; Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Изграждане на фотоволтаична централа 4“ в имот с идентификатор 3002, 3004 и 3019 участващ в УПИ II-3002, 3004, 21.596, 623.159, 623.3019, 601.3016 за ЖП район и производствена дейност в кв. 155 по плана на гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик, **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

