



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № . *РД-01-624-11*.....

гр. Пазарджик, ... *17.11.*..... 2023 г.

ДО

„ЕЛИТАГРО“ ООД

ГР. ПАЗАРДЖИК

УЛ. „ПЕТКО МАШЕВ“ № 9

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Фотоволтаична инсталация за собствено потребление с инсталирана мощност до 57 kWp“ в поземлен имот с идентификатор (ПИ) 10851.12.188, м. Дърмата по КККР на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-624/13.11.2023 г.

Във връзка с Ваше уведомление за горецитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)(посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предмет на ИП е изграждане на фотоволтаична инсталация за собствено потребление с инсталирана мощност до 57 kWp, която ще се разположи върху покривни конструкции на съществуващи сгради и постройки в ПИ 10851.12.188, м. Дърмата по КККР на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик.

Инсталацията за производство на електрическа енергия ще се състои от 102 фотоволтаични панели тип LUXEN LNVU-550M с единична мощност 550 Wp, 2 (два) инвертора, батериен блок, кабелна мрежа и разпределителни табла. Ще бъдат монтирани следните фотоволтаични панели:

- 72 панела LUXEN LNVU-550M по 550 Wp, монтирани на съществуваща постройка в имота на метална конструкция под ъгъл 100 градуса, изложение изток-запад;
- 30 панела LUXEN LNVU-550M по 550 Wp, монтирани на покрива на сграда „МС“ в имота на южния скат на метална конструкция под ъгъл 300 градуса.

Разпределение на фотоволтаичните панели по инвертори е, както следва:

- Инвертор 1 трифазен хибриден HUAWEI SUN2000-25K-MBO – 3 стринга от по 18 панела, свързани последователно (общо 54 панела по 550Wp);
- Инвертор 2 трифазен хибриден HUAWEI SUN2000-25K-MBO – 1 стринг от по 18 панела и 2 стринга от 15 панела, свързани последователно (общо 48 панела по 550Wp).

Инверторите ще се монтират заедно с ГРТЦ в помещение в съществуваща постройка до ГРТ на обекта.

Предвижда се и изграждане на система за локално съхранение на енергия, състояща се от 4 батериен блок по 1 LUNA2000-10-S0 батериен блок 10 kWh и 1 LUNA2000-15-S0

батериен блок 15 kWh към двата инвертора. Към всеки инвертор се присъединяват по 25 kWh батерии или общия капацитет на батериите е 50 kWh.

В имота има изградена съществуваща кабелна мрежа от съществуващи кабели и главни разпределителни табла към които ще се присъедини главното разпределително табло на централата. Същото е запазено от трафопост в имота. Общата площ на инсталираното оборудване е 254 м².

По време на строителството ще се формират основно отпадъци от опаковки (хартия, пластмаса, дървени палети) и минимално количество отпадъци от кабели. Те ще се събират отделно и ще се предават на лицензирани фирми за оползотворяване.

Характерът на ИП не предполага формиране на отпадъчни води.

Така заявеното ИП, не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от *ЗООС* процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*. ИП не попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е BG0001386 „Яденица“, от която ИП отстои на повече от 4.11 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти; Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Фотоволтаична инсталация за собствено потребление с инсталирана мощност до 57 kWp“ в ПИ с идентификатор 10851.12.188, м. Дърмата по КККР на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик, **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

