



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ПА-01-649-(2)

гр. Пазарджик, 06.12 2023 г.

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

КЕЦ БЕЛОВО

ГР. БЕЛОВО, УЛ. „ОСВОБОЖДЕНИЕ“ № 40

ОБЩ. БЕЛОВО

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Подземна кабелна линия (КЛ) 20 kV от кабелна муфа в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 66264.27.1117 до ТП № 7 Болшевик, разположен в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХІ-за трафопост, кв. 7, по плана на гр. Септември, общ. Септември“, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-649/23.11.2023 г. и допълнителна информация от 01.12.2023 г.

Във връзка с Ваше уведомление за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на подземна кабелна линия (КЛ) 20 kV от кабелна муфа в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 66264.27.1117 до ТП № 7 Болшевик, разположен в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХІ-за трафопост, кв. 7, по плана на гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик. За връзка на новата кабелна линия със съществуваща КЛ 20 kV от стълб № 47 до ФЕЦ Виноградец са предвидени 6 съединителни термо муфи и 2 комплекта трифазни кабелни глави – термосвиваема технология от 120-240 мм² и 2 комплекта трифазни кабелни глави – термосвиваема технология за сечение 70-240 мм² закрит монтаж.

Новата кабелна линия ще бъде изпълнена с 2х3 броя кабел NA2XS(F)2Y 1х185 мм² положен в изкоп и изтеглен в предпазна тръба, където е необходимо.

Трасето на кабелната линия СрН ще е с дължина 265 м., започва от границата на регулацията, пресича уличното платно с о.т. 2-1 и се прекарва под тротоара от дясната страна на улица с о.т. 2-8-7-6-20. Пресича улични платна с о.т. 8-3 и 6-5 и достига до съществуващ трансформаторен пост ТП № 7 „Болшевик“ в ХХІ-за трафопост, кв. 7, по плана на гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик.

Трасето за изграждане на КЛСН започва от съществуващ трансформаторен пост ТП № 7 „Болшевик“, пресича уличното платно с о.т. 6-5 и се прекарва под тротоара от лявата страна на улица с о.т. 20-6-7-8-2. Пресича улични платна с о.т. 8-3 и 2-1, за да достигне до границата на регулацията по плана на гр. Септември. Дължината на новата КЛ е 265 м.

Извън регулацията по плана на гр. Септември трасето започва от съществуващо трасе на подземен електропровод в ПИ 66264.27.1117 с НТП селскостопански, горски, ведомствен път и в посока югоизток пресича ПИ 66264.27.183 с НТП напоителен канал, за да достигне до регулацията на гр. Септември. Пресичането на напоителния канал се

предвижда да стане с преминаване на кабела под канала с тръба в бетонов кожух на дълбочина 1,3 м. В изкопа ще бъдат положени два кабела СН. Дължината на трасето е 32 м.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от *ЗООС* процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е защитена зона BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122 /2007 г. (ДВ, бр.21 /2007 г.), изменена с Решение № 588/06 август 2021 г. /ДВ, бр. 67/13 август 2021 г./

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху близко разположените защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Подземна кабелна линия (КЛ) 20 kV от кабелна муфа в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 66264.27.1117 до ТП № 7 Болшевик, разположен в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХІ-за трафопост, кв. 7, по плана на гр. Септември, общ. Септември“, обл. Пазарджик, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

