



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № 10-01-65-11/.....

гр. Пазарджик, 10.02...... 2020 г.

ДО
ОБЩИНА ПЕЩЕРА
ГР. ПЕЩЕРА, ОБЩ. ПЕЩЕРА, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК
УЛ. „ДОЙРАНСКА ЕПОПЕЯ“ № 17

На Ваш регистрационен индекс: 04-40-1/31.01.2020 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция“ на съществуващ водопровод по ул. „3-ти март“ гр. Пещера от о.т. 191д на кръстовището с ул. „Георги Кьосеиванов“, о.т. 461;462а на кръстовището с ул. „Георги Зафиров“ до о.т. 404 на кръстовището с ул. „Михаил Такев“, в регулационните граници на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-65/05.02.2020 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-65/05.02.2020 г. за горещитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*(посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

ИП предвижда реконструкция на съществуващ водопровод по ул. „3-ти март“ гр. Пещера от о.т. 191д на кръстовището с ул. „Георги Кьосеиванов“, о.т. 461;462а на кръстовището с ул. „Георги Зафиров“ до о.т. 404 на кръстовището с ул. „Михаил Такев“, в регулационните граници на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик. Настоящото ИП включва подмяна на стара амортизирана водопроводна мрежа. Новият водопровод за питейна вода по ул. „3-ти март“ ще започне от съществуващия уличен водопровод Ø160 мм (РЕ 100) на кръстовището с ул. „Георги Кьосеиванов“ – о.т. 191д, като ще се изгради в уличното платно на 1,0 м от бордюра в източната страна на улицата и ще се включи в съществуващ СК Ø125 мм в южната част на кръстовището с ул. „Георги Зафиров“. Вторият участък от подменящият се водопровод ще започна от съществуваща кранова шахта намираща се в зелената площ на кръговото кръстовище с ул. „Михаил Такев“ и ще завърши в съществуващ СК Ø125 мм в северната част на кръстовището с ул. „Георги Зафиров“. Този участък от водопровода също ще се изгради на 1,0 м от бордюра в източната страна на улицата.

Уличният водопровод ще се изгради от полиетиленови тръби висока плътност (РЕ 100), както следва:

- За участъка от кръстовището с ул. „Георги Кьосеиванов“ до кръстовището с ул. „Георги Зафиров“ с диаметър Ø160 мм; PN 10;

- За участъка от кръстовището с ул. „Михаил Такев“ до кръстовището с ул. „Георги Зафиров“ с диаметър Ø200 мм; PN 10.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не подлежи на регламентираните с глава шеста от *Закона* процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Водопроводът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, съгласно *Закона за биологичното разнообразие*, както и в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*. Най-близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи-Западни“, от която водопровода отстои на не по-малко от 2.10 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП „Реконструкция на съществуващ водопровод по ул. „3-ти март“ гр. Пещера от о.т. 191д на кръстовището с ул. „Георги Кьосеиванов“, о.т. 461;462а на кръстовището с ул. „Георги Зафиров“ до о.т. 404 на кръстовището с ул. „Михаил Такев“, в регулационните граници на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

