



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изм. № ... *ПА И-664-(3)* ...

гр. Пазарджик, *19.12.* 2023 г.

ДО

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И

КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ“ ЕООД - ПАЗАРДЖИК

ГР. ПАЗАРДЖИК 4400

УЛ. „ВТОРИ ЯНУАРИ“ № 6

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води чрез 1 (един) брой съществуващ кладенец ТК_{Сбор} за допълнително питейно-битово водоснабдяване на селата Априлци и Сбор, намиращ се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65468.155.6 по КKKP на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-664/01.12.2023 г.

Във връзка с Ваше уведомление за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

С настоящото ИП се предвижда използване на съществуващ ТК_{Сбор} за допълнително питейно-битово водоснабдяване на селата Априлци и Сбор, във връзка с което има внесено заявление с вх. № РР-01-72/17.03.2021 г. за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения.

Тръбният кладенец е изграден в ПИ с идентификатор 65468.155.6 по КKKP на с. Сбор, в периода 1980 – 1990 г., и е експлоатиран за поливни нужди на земеделски земи в землището на с. Сбор, след което е бил изоставен. Състоянието на кладенеца е добро, дълбочината на дъното му е на 80 м под кота терен, като на този етап не е оборудван с помпа, която предстои да бъде поставена в ствола на съоръжението на дълбочина 60-70 м.

Понастоящем с. Априлци и с. Сбор се водоснабдяват от СК1, с издадено разрешително за водовземане, изграден в близост до разклона за с. Априлци на пътя Пазарджик – Панагюрище.

Включването в експлоатация на ТК_{Сбор} е с цел използването му като допълнително водоснабдяване на селата Априлци и Сбор, в случай на аварийане на основното водоснабдително съоръжение.

Понастоящем с. Априлци и с. Сбор се водоснабдяват от СК1. Необходимите средноденоношни водни количества за питейно-битово водоснабдяване на жител от двете села съгласно действащите норми за проектиране на водоснабдителни системи на всяко едно от двете села са:

- с. Априлци - $81.5 \text{ м}^3/\text{д}$ (0.94 л/с); годишно – $29\,748 \text{ м}^3$ за селото;
 - с. Сбор - $34.9 \text{ м}^3/\text{д}$ (0.41 л/с); годишно – $12\,739 \text{ м}^3$ за селото.
- Общо – $42\,487 \text{ м}^3$ за двете села годишно.

Необходимото водно количество се базира на добитите водни количества за 2020 г., които възлизат на $55\,044 \text{ м}^3$, т. к. те са най-големи в сравнение с тези през 2018 и 2019 г. Ще се предвиди и около 10 % резерв, с което необходимото водно количество за двете села ще бъде $60\,000 \text{ м}^3$.

За да се обезпечи този годишен воден обем за жителите на селата Априлци и Сбор, средноденоношният дебит на ТК_{Сбор} трябва да е $Q = 1.9 \text{ л/с} = 164.38 \text{ м}^3/\text{д}$. Максималният дебит, с който ще се експлоатира ТК_{Сбор} в прекъснат режим е $Q_{\text{max}} = 3.5 \text{ л/с}$ – това е дебитът на предстоящата за монтиране потопяема помпа, която ще работи по 13 часа в денонощие, 7 дни в седмицата, 12 месеца в годината.

Добиваната подземна вода от тръбният кладенец ТК_{Сбор} ще се използва изцяло за допълнително питейно-битово водоснабдяване на селата Априлци и Сбор.

Отвеждането на отпадъчните води в селата Априлци и Сбор се осъществява в изгребни ями.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от *ЗООС* процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

ИП не попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е BG0000426 „Река Луда Яна“, от която ИП отстои на повече от 2.03 км.

Съгласно становище по реда на чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите (ЗВ)* с изх. № ПУ-01-1096(1)/15.12.2023 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район (БД ИБР)“, ИП е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.), ЗВ и подзаконовите нормативни актове към него, при спазване на условията посочени в становището на БД ИБР.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;

- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води чрез 1 (един) брой съществуващ кладенец ТКСбор за допълнително питейно-битово водоснабдяване на селата Априлци и Сбор, намиращ се в ПИ с идентификатор 65468.155.6 по КККР на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: Копие на становище с изх. № ПУ-01-1096(1)/15.12.2023 г. на БД ИБР.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

